



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00946/24

Серия RU № 0520509

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

взрывозащищённых средств измерений, контроля и элементов автоматики федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 141570, Россия, Московская область, город Солнечногорск, рабочий посёлок Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11. Адреса мест осуществления деятельности: 141570, Россия, Московская область, Солнечногорский район, рабочий посёлок Менделеево, улица ВНИИФТРИ, корпус производственный "А", помещения 105-106, 115. 141570, Россия, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Менделеево, ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории и специализированный полигон для испытания оборудования, входящего в состав системы ГЛОНАСС, помещение 17, (Архив). Регистрационный номер RA.RU.11BH02 от 08.07.2015; телефон: +7 (495) 526-63-03; адрес электронной почты: ilvsi@vniiftri.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-спецавтоматика»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630015, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1 (южные бытовые)

ОГРН - 1025401937043; телефон +7(383)278-72-59; адрес электронной почты: etra.s@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-спецавтоматика»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630015, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1 (южные бытовые)

ПРОДУКЦИЯ

Барьеры искрозащитные ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160, АБИЗ-1000 (приложение на бланке № 1024822)

Технические условия ТУ 4217-001-50385815-2013 «Барьеры искрозащитные ШСБ, АБИЗ-160, АБИЗ-1000»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 30 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 1061-30/040/24 от 23.05.2024, выданный испытательной лабораторией безопасности технических средств «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», регистрационный номер RA.RU.21MJ42.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1799 от 15.04.2024, ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» регистрационный номер RA.RU.11BH02, эксперт Епихина Галина Евгеньевна.

3. Эксплуатационные документы: технические паспорта ЭСА 521262.001ТП, ЭСА 513262.002ТП, ЭСА 513262.001ТП, ЭСА 513161.001ТП, ЭСА 523262.001ТП.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 012/2011, приведены в Приложении на бланке № 1024822. Сертификат действителен с Приложением на бланках № 1024822, № 1024823. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 29.03.2024. Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с техническими паспортами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2024 ПО 27.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Разумовский Александр Олегович

Лубочкин Александр Анатольевич

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00946/24

Серия RU № 1024822

1 Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на барьеры искрозащитные ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160, АБИЗ-1000 (далее – барьеры).

Барьеры различаются функциональным назначением, электрическими схемами, выходными искробезопасными параметрами, габаритными размерами и имеют идентичные средства взрывозащиты.

В зависимости от применяемой электрической схемы барьеры подразделяются на активные и пассивные.

Барьеры искрозащитные ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160, АБИЗ-1000 в части взрывозащиты соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Ех-маркировка барьеров и их характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование барьеров искрозащитных	Характеристики	Ех-маркировка
ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК	Пассивный барьер в корпусе для крепления на стену или на DIN-рейку	[Ex ia Ga] IIC/[Ex ia Ma] I
ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160	Активный барьер в корпусе для крепления на стену или на DIN-рейку	[Ex ib Gb] IIC/[Ex ib Mb] I
АБИЗ-1000	Активный барьер в корпусе для крепления на стену	

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической документации изготовителя, содержит специальный знак взрывобезопасности в соответствии с Приложением 2 ТР ТС 012/2011 и Ех-маркировку.

2 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Барьеры искрозащитные предназначены для обеспечения искробезопасным питанием устройств, размещаемых во взрывоопасных зонах.

Конструктивно барьеры искрозащитные состоят из электронной платы, установленной внутри пластмассового корпуса и залитой компаундом. В зависимости от типа корпуса и способа крепления установка барьеров производится на стену или на DIN-рейку.

Взрывозащита барьеров искрозащитных обеспечивается следующими средствами.

Входные цепи барьеров защищены от перегрузки по току предохранителями. Гальваническая развязка искробезопасных и искробезопасных цепей барьеров ШСБ-12(А), ШСБ-24(А) обеспечивается трансформатором, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Ограничение выходного напряжения и тока в нормальном и аварийном режимах работы до значений, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрических цепей группы I и подгруппы IС активных барьеров обеспечивается применением стабилитронов и полупроводниковых элементов ограничения тока. Для цепей группы I и подгруппы IС пассивных барьеров – применением стабилитронов и токоограничительных резисторов. Резервирование защитных элементов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений. Заливка электронной платы компаундом выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Компаунд сохраняет свои свойства во всем диапазоне рабочих температур.

Суммарные значения электрической емкости и индуктивности линии связи и устройств, подключаемых к выходным искробезопасным цепям барьеров, установлены с учетом требований искробезопасности для электрических цепей группы I и подгруппы IС по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

На корпусах барьеров имеются необходимые предупредительные надписи, табличка с указанием маркировки взрывозащиты и электрических параметров искробезопасной цепи.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Разумовский Александр Олегович

Лобочкин Александр Анатольевич

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00946/24

Серия **RU** № **1024823**

3 Условия применения

Барьеры искрозащитные ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160, АБИЗ-1000 относятся к связанному электрооборудованию I и II групп по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и предназначены для применения вне взрывоопасных зон в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок», ГОСТ 31438.2-2011(EN 1127-2:2002) «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок)», и технических паспортов ЭСА 521262.001ТП, ЭСА 513262.002ТП, ЭСА 513262.001ТП, ЭСА 513161.001ТП, ЭСА 523262.001ТП.

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание барьеров должны проводиться в строгом соответствии с требованиями технических паспортов ЭСА 521262.001ТП, ЭСА 513262.002ТП, ЭСА 513262.001ТП, ЭСА 513161.001ТП, ЭСА 523262.001ТП.

Электрические параметры искробезопасных цепей:

Наименование параметра	ШСБ-12	ШСБ-24	ШСБ-ТК	ШСБ-12(А)	ШСБ-24(А)	АБИЗ-160	АБИЗ-1000
максимальное напряжение U_m , В	250						
максимальное выходное напряжение U_o , В	18,7	30,8	18,7	16	30	16	14,5
максимальный выходной ток I_o , А	0,37	0,094	0,078	0,08		0,3	1,0
максимальная выходная мощность P_o , Вт	1,72	0,72	0,36	0,32	0,6	1,2	3,6
максимальная внешняя емкость C_o , мкФ	0,14	0,06	0,14	0,4	0,05	0,4	0,5
максимальная внешняя индуктивность L_o , мкГн	12	12	9800	50	50	80	4,0

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C:
барьеры АБИЗ-160, АБИЗ-1000 от минус 40 до плюс 60
барьеры ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А) от минус 20 до плюс 60
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
- относительная влажность воздуха при 40 °C, % до 95
- степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP):
корпус с креплением на DIN-рейку IP42
корпус настенного крепления IP54

Внесение в состав и конструкцию барьеров искрозащитных ШСБ-12, ШСБ-24, ШСБ-ТК, ШСБ-12(А), ШСБ-24(А), АБИЗ-160, АБИЗ-1000 изменений, касающихся средств взрывозащиты, должно быть согласовано с ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Разумовский Александр Олегович

Лавочкин Александр Анатольевич