

8. Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

9. Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана на корпусе устройства). При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию, гарантийное обслуживание не производится. Изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

10. Контактная информация

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:

<http://amatek.su/> СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный) Эл. почта:

remont@amatek.su

EAC

Блок питания стабилизированный AP-S12/50 Технический паспорт



1. Общие указания

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом устройства. При получении устройства проверьте комплектность, целостность корпуса и разъемов, соответствие маркировок изделия указанным параметрам. Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

2. Назначение и область применения

Блок питания стабилизированный (далее - БП) предназначен для питания различных электронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока. БП выполнен в металлическом корпусе, и предназначен для установки внутри помещения. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре от -20°С до +45°С и относительной влажности воздуха до 80%. Питание БП осуществляется от сети переменного тока 220В.

3. Меры безопасности



При установке и эксплуатации БП необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Установку, подключения и демонтаж блока питания производить только при отключенном питании 220В. Суммарный ток, потребляемый нагрузками, подключенными к клеммам «ВЫХОД», не должен превышать значения, указанного характеристиках. Сечение, длина соединительных проводов нагрузки и изоляция должны соответствовать выходному току нагрузки. Не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Запрещается эксплуатация блока питания без защитного заземления. Внимание! В рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение 220В!

4. Правила монтажа

Монтаж должен производиться квалифицированными специалистами. Выбор БП зависит от количества устройств и потребления каждого из них. Монтаж рекомендуется выполнять в доступном месте, для удобства обслуживания БП. Сначала подключаются потребители, а затем сеть переменного тока. Защита от повреждения высоким напряжением видеокамер и другого оборудования эффективна при условии правильного заземления. Необходимо обеспечивать пространство для хорошей вентиляции вокруг БП во избежание его перегрева. Не устанавливайте БП возле источников тепла! БП следует устанавливать в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков и доступа посторонних лиц.

Подключение БП необходимо выполнять в следующей последовательности:

- подключить, соблюдая полярность, провода нагрузки к клеммам «ВЫХОД» (см. схему расположения клемм);

реклама

- подключить провода от сети - 220В 50Гц к клеммам «СЕТЬ»;
- проверить правильность произведенного монтажа в соответствии со схемой подключения;
- подать сетевое напряжение и убедиться в наличии выходного напряжения;
- отрегулировать выходное напряжение (если применимо).

ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в характеристиках.

Провода, подводящие сетевое питание, должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 0,75мм².

5. Особенности


- Защита от короткого замыкания/ перегрузки/ перенапряжения/ перегрева.
- Низкий уровень пульсаций и шума на выходе.

6. Параметры

Выход	Выходное напряжение	12В
	Ток нагрузки	5А
	Мощность	60Вт
	Регулировка выходного напряжения	11.6-12.4В
	Уровень пульсаций	Не более 200 мВр-р
	Коэффициент мощности	0,6
	Время задержки включения	0,3-0,8 сек
	Входное напряжение	АС100В-264В
Вход	Частота	50-60 Гц
	Эффективность	80%
	Утечка тока	0,75мА макс/ 220В АС
	Защита от короткого замыкания	Автоматическое восстановление после устранения неисправности
Защита	Рабочая температура	-20 - +45°C
Условия работы	Влажность	5 - 95% RH без конденсации
	Температура хранения, влажность	-40 - +80°C, 10 - 90% RH
	Размеры	110x78x35 мм
Другое		

ВНИМАНИЕ! Все параметры измеряются при 220В, указанной нагрузке, температуре 25°C и влажности 80%.

7. Схема расположения выходов, клеммы, индикация



	Описание	Обозначение
1	L	АС фаза
2	N	АС ноль
3	G	Земля
4	-V	Выход -
5	+V	Выход +