



МЧС РОССИИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

19 05 2014 № *2241-12-8-02*

На № 233 от 21.03.2014.

Об извещателях «Аврора»

Генеральному директору
ЗАО «Аргус-Спектр»

С.А. Левчуку

Советский пер., 10/12,
Санкт-Петербург, Сестрорецк,
197706

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Специалистами института в ходе проведения исследовательских испытаний адресно-аналоговых радиоканальных пожарных извещателей Аврора-ДР, Аврора-ДР исп. 2, Аврора-ДРВ, Аврора-ДСР, Аврора-ДОР исп. 2, Аврора-ТР, Аврора-ТРВ, Аврора-ДТР, Аврора-ДТРВ и адресно-аналоговых проводных пожарных извещателей Аврора-ДИ, Аврора-ДИ исп. 2, Аврора-ТИ, Аврора-ТИ исп. 2, Аврора-ТИ-В, Аврора-ТИ-В исп. 2, Аврора-ДТИ, Аврора-ДТИ исп. 2 производства «ЗАО Аргус-Спектр» были изучены их параметры и проанализирована техническая документация на данные извещатели. Результаты анализа подтверждают, что вышеперечисленные извещатели обладают встроенными функциями самодиагностики, а дымовые и комбинированные извещатели имеют также функцию компенсации запыленности. Извещатели способны формировать сигналы о своей неисправности или необходимости технического обслуживания. Данные сигналы индицируются средствами индикации извещателей и передаются на приемно-контрольный прибор.

Наличие данных функций подтверждает соответствие адресно-аналоговых радиоканальных пожарных извещателей Аврора-ДР, Аврора-ДР исп. 2, Аврора-ДРВ, Аврора-ДСР, Аврора-ДОР исп. 2, Аврора-ТР, Аврора-ТРВ, Аврора-ДТР, Аврора-ДТРВ и адресно-аналоговых проводных пожарных извещателей Аврора-ДИ, Аврора-ДИ исп. 2, Аврора-ТИ, Аврора-ТИ исп. 2, Аврора-ТИ-В, Аврора-ТИ-В исп. 2, Аврора-ДТИ, Аврора-ДТИ исп. 2 рекомендациям, изложенным в приложении Р свода правил СП5.13130.2009, что позволяет применение алгоритма формирования сигнала управления системами противопожарной защиты, перечисленными в п. 14.2 СП5.13130, при срабатывании одного извещателя, а также обеспечивают выполнение требований п. 13.3.3 б), в) СП5.13130.2009, что при условии выполнения положений п. 13.3.3 а), г) допускает возможность установки одного извещателя в защищаемом помещении.

Заместитель начальника института

Н.В. Жмельков

В.Л. Здор
тел. 529-81-68