



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1104 от 17.05.2021 года. Юридический адрес: 127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5, телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, e-mail: info@os-ntk.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1104.B02506

П 04587

Срок действия с 10.07.2023 по 29.06.2024

ПРОДУКЦИЯ:

Выключатели автоматические с естественным воздушным охлаждением с микропроцессорным максимальным расцепителем тока типов: OptiMat D100, OptiMat D160, OptiMat D250, OptiMat D400, OptiMat D630, OptiMat D1000, OptiMat D1600, с – дополнительными устройствами: вспомогательные контакты (ВК); независимый расцепитель (НР); минимальный расцепитель (МР); двигательный привод (ПД); комплект для втычного присоединения (КВП); комплект для выдвижного исполнения (КВИ); комплекты для заднего присоединения (КЗП); расширители полюсов. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ3422-062-05758109-2015 «Выключатели автоматические серии OptiMat D» (с изменениями № 1-15) и ТУ3422-062-05758109-2015 Д (Дополнение с изменениями № 1-4). Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 27.12.22.000

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели пп. 5, 7.1, 7.1.8, 7.2.1.2, 7.2.1.2.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.5, 7.2.7, 7.3 приложения F, J, ДБ; ГОСТ IEC 60947-1-2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила пп. 5, 7.1, 7.1.8, приложения Q, С.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод». ИНН 4629003691. Юридический адрес: 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, Адрес производства: 305044, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, телефон: +7 (4712)39-99-11, факс: +7 (4712)734987, e-mail: keaz@keaz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «Курский электроаппаратный завод». Юридический адрес: 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, телефон: +7 (4712)39-99-11, факс: +7 (4712)734987, e-mail: keaz@keaz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ИЦРМ-016-20Г от 05.03.2021 года ИЛ «Испытательный центр разработок в области метрологии», регистрационный номер № ОГН4.RU.2626 от 22.03.2019 года. Акта о результатах анализа состояния производства № 0199/ИК2 от 24.05.2023 года. Акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 0199/ИК2 от 09.06.2023 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № 0199/ИК2 от 10.07.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1d.

Сертификат выдан взамен сертификата № ОГН4.RU.1104.B01981 от 24.08.2022 г.



Руководитель органа по сертификации

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Семенов

инициалы, фамилия