



623704, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Транспортников, 43
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; <http://www.eridan.ru>



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ДПРО-WE-M1511

ФОРМУЛЯР

ФСДР.425629.032-1511 ФО

Страниц 21

2023

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой формуляр на Базовую станцию DPRO-WE-M1511 (далее БС).

Настоящий формуляр состоит из 8 разделов со следующим содержанием:

- раздел 1 содержит общую информацию о БС, указания для обслуживающего персонала, а также правила заполнения и ведения формуляра;
- раздел 2 содержит информацию об основных характеристиках БС, о составе функций, количественных и качественных характеристиках, принципах функционирования и организации взаимодействия с другими системами;
- раздел 3 содержит информацию о комплектности технических, программных средств и эксплуатационной документации;
- раздел 4 содержит информацию о приемке;
- раздел 5 содержит информацию о гарантийных обязательствах;
- раздел 6 содержит информацию о ходе выявленных неисправностях, замечаниях, ремонте и изменениях программного обеспечения (далее ПО) БС;
- раздел 7 содержит информацию о рекламациях;
- раздел 8 содержит информацию о сертификатах и реестрах.

История изменений формуляра

Версия формуляра	Описание изменений
001	Добавлена история изменений формуляра
002	Добавлен раздел 8 «Сведения о сертификатах и реестрах»

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	5
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БС.....	6
1.2 УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БС	6
1.3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА.....	7
2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
2.1 СОСТАВ ФУНКЦИЙ	8
2.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
2.3 ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	10
2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ	11
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	12
3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА.....	12
3.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	12
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	13
5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
6 СВЕДЕНИЯ О СОСОЯНИИ БС	15
6.1 СВЕДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ.....	15
6.2 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	16
6.3 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	17
6.4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПО	18
6.5 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	19
7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	20
8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ И РЕЕСТРАХ.....	21

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЛС	— адресная линия связи;
АМ	— адресная метка;
АСО	— адресный световой оповещатель;
АУ	— адресное устройство;
БС	— базовая станция;
ВС	— взрывозащищенная сирена;
ИБП	— источник бесперебойного питания;
ИК	— инфракрасный;
ИМ	— исполнительный механизм;
ИО	— извещатель охранный;
ИП	— извещатель пожарный;
ИПП	— извещатель пожарный пламени;
ИПР	— извещатель пожарный ручной;
КИП	— контрольно-измерительные приборы;
МС	— модуль связи;
ПО	— программное обеспечение;
ПЛК	— программируемый логический контроллер;
УЗИП	— устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех;
УФ	— ультрафиолетовый;
ЭД	— эксплуатационная документация;
ЭФ	— экранная форма;
Flash	— используется в сочетании Flash-память;
USB	— (англ. Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина;

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общая информация о БС

Общая информация на БС ДПРО-WE-M1511 приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Общая информация на базовую станцию ДПРО-WE-M1511

Наименование БС:	БС ДПРО-WE-M1511
Шифр БС	ДПРО-WE-M1511
Модификации	ДПРО-WE-M1511 исп. 1 – в шкафу со сплошной передней дверью ДПРО-WE-M1511 исп. 2 – в шкафу со стеклянной передней дверью
Шифр эксплуатационной документации (ЭД)	ФСДР.425629.032-1511
Наименование и почтовый адрес разработчика	АО «Эридан» (далее Предприятие-изготовитель), Россия Юридический (фактический) адрес: 623704, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, стр.43 Почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, а/я 43 тел. +7 (343) 351-05-07 (доб. 410)
Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	Порядок, условия и сроки выполнения работ по разработке БС и составляющих её систем управления определяются Договором между Покупателем и Предприятием-изготовителем

БС относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2 Указания для обслуживающего персонала по эксплуатации БС

Монтаж комплекса технических средств БС, подвод электрического питания, заземление, а также работы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом технических средств системы проводятся в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6);
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, 6, 7 издание);
- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором 31 марта 1992 г.;
- Требованиями по безопасности средств вычислительной техники по ГОСТ 25861-83;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н).
- ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

– ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

– ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

К работе допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

Все используемое при работах оборудование должно быть надежно заземлено.

Все операции при сборке (разборке) электрических проверок, а также монтажу и демонтажу, должны производиться при отключенном электропитании используемого оборудования.

Перед началом работы эксплуатационный персонал должен ознакомиться со следующей документацией:

- ФСДР.425629.032-1511 ФО «Базовая станция ДПРО-WE-M1511. Формуляр»;
- ФСДР.425629.032-1511 РЭ «Базовая станция ДПРО-WE-M1511. Руководство по эксплуатации»;
- ФСДР.425629.032-1511 РА «Базовая станция ДПРО-WE-M1511. Руководство администратора»;
- ФСДР.425629.032-1511 ИЗ «Базовая станция ДПРО-WE-M1511. Руководство оператора»;

1.3 Правила заполнения и ведения формуляра

Формуляр (ФО) должен постоянно находиться с БС.

Формуляр является документом, удостоверяющим гарантированные Предприятием-изготовителем основные технические характеристики БС, отражает техническое состояние и содержит сведения по его эксплуатации.

Все записи в формуляре производить отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки и незаверенные подписью исправления не допускаются. Не допускаются подписи карандашом и смывающимися чернилами.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Состав функций

БС обеспечивает выполнение следующих функций:

- настройка, конфигурирование, опрос и отображение состояний адресных устройств;
- подключение к пожарной автоматике;
- формирование управляющих воздействий для исполнительных механизмов (далее ИМ) противопожарной защиты;
- формирование световой сигнализации;
- отображение информации о текущем режиме работы БС, а также исполнительных механизмов;
- поддержка часов реального времени (при условии доступа в сеть «Интернет»);
- разграничение уровней доступа персонала к внутренней информации (по требованию Покупателя);
- передача информации в АСУ ТП и другие инженерные системы;
- тестирование и диагностика;
- формирование и архивирование журналов тревог и сообщений (глубина архива тревог – до 1 года).

2.2 Количественные и качественные характеристики

Основные характеристики БС приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристики БС

№	Наименование параметра	Значение, единица измерения
Параметры адресной линии связи		
1.	Количество кольцевых/радиальных АЛС «ША»	3/6
2.	Суммарная длина каждой АЛС, не более	1000 м
3.	Количество устройств в кольцевой АЛС, не более	255
4.	Максимальный ток, потребляемый от АЛС, не более	280 мА
5.	Общее количество подключаемых адресов, не более	765
6.	Напряжение в АЛС на выходе	28-38 В
7.	Сопrotивление АЛС при максимальной нагрузке, не более	33 Ом
8.	Количество зон (направлений) пожаротушения, не более	60
Контролируемые дискретные входы (ШС)		
9.	Количество безадресных шлейфов сигнализации (ШС) с НО- и НЗ-извещателями	8
10.	Суммарный ток потребления подключаемых извещателей в дежурном режиме к одному ШС, не более	3 мА
11.	Сопrotивление оконечного резистора ШС	4,7 кОм ± 5%

№	Наименование параметра		Значение, единица измерения
12.	Постоянное напряжение на входах ШС	в дежурном режиме	18–22 В
13.		при обрыве ШС	26–28 В
14.	Реализуемые алгоритмы в соответствии с СП 484.1311500.2020		А, В, С
	Контролируемые дискретные выходы		
15.	Количество контролируемых выходов		8
16.	Контроль на обрыв и КЗ		да
17.	Номинальное выходное напряжение постоянного тока		24 В
18.	Максимальный коммутируемый ток одного канала, не более		2 А
19.	Ток проверки целостности цепи, подключенной к выходу, не более		0,3 мА
	Выходы типа «сухой контакт»		
20.	«Пожар», «Пуск», «Неисправность»		3
21.	Со свободно программируемой логикой		5
22.	Максимальный коммутируемый ток, не более		2 А
23.	Максимально коммутируемое напряжение постоянного тока, не более		220 В
24.	Максимально коммутируемое напряжение переменного тока, не более		260 В
	Резервированная кольцевая линия связи для объединения базовых станций в сеть:		
25.	Интерфейс		Ethernet
26.	Протокол		UDP
27.	Тип		ВОЛС, витая пара
28.	Максимальное число подключаемых базовых станций в сеть		127
	Внешние интерфейсные линии связи		
29.	Количество интерфейсов RS-485 Modbus В RTU для связи с АСУ ТП		1
30.	Количество интерфейсов Ethernet Modbus TCP/IP для связи с АСУ ТП		1
	Журнал событий		
31.	Глубина, не более		1 год
32.	Сортировка по категориям событий		есть
33.	Просмотр событий		панель оператора, Web-Интерфейс, сMT Viewer
34.	Автоматическое резервирование архивов журналов событий по FPT		в каждой доступной БС в сети

№	Наименование параметра	Значение, единица измерения
35.	Экспорт журнала в файл	формат .db (конвертация в .xls)
Прочее		
36.	Количество уровней доступа (по запросу)	4
37.	Максимальный ток для питания внешних потребителей (АУ с внешним питанием+ШС+выходы) 24В DC, не более	6 А
38.	Количество вводов электропитания переменного тока 220 В частотой 50 Гц	2
39.	Количество вводов электропитания постоянного тока с номинальным напряжением 24 В	1
40.	Емкость встроенных АКБ для обеспечения бесперебойного электропитания при переключении АВР	1,3 Ач
41.	Потребляемая мощность, не более	500 Вт
42.	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 25861-83	I
43.	Степень защиты оболочки	IP 66
44.	Диапазон рабочих температур	0...+50 °С
45.	Относительная влажность воздуха	не более 93% при 40 °С
46.	Время технической готовности прибора к работе, не более	60 с
47.	Исполнение климатическое	УХЛ4.2 по ГОСТ 15150
48.	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 4
49.	Режим работы	круглосуточный
50.	Вероятность безотказной работы за 2000 ч, не менее	0,98
51.	Срок службы прибора, не менее	10 лет
52.	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	700×500×250 мм
53.	Масса, не более	30 кг

2.3 Принципы функционирования

БС эксплуатируется в непрерывном круглосуточном режиме в соответствии с режимом работы технологического оборудования с минимально необходимым количеством обслуживающего персонала.

БС функционирует в следующих режимах:

- автоматический режим работы;
- ручной режим работы.

В автоматическом режиме система работает по заданным алгоритмам без вмешательства оперативно-диспетчерского персонала в процесс выдачи управляющего сигнала на исполнительные механизмы противопожарной защиты.

В ручном режиме система работает по заданным алгоритмам с необходимостью вмешательства оперативно-диспетчерского персонала в процесс выдачи управляющего сигнала на исполнительные механизмы противопожарной защиты.

2.4 Взаимодействие с другими системами

Взаимодействие с другими системами осуществляется посредством сети Ethernet.

Обмен данными с вышестоящими системами осуществляется с использованием протокола Modbus TCP согласно карте регистров (по запросу Покупателя). Для вышестоящих систем БС является ведомым устройством.

Обмен данными между БС осуществляется с использованием проприетарного протокола связи, разработанного Предприятием-изготовителем на основе открытого стека протоколов TCP/IP (UDP/IP).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Технические и программные средства

Средний уровень обеспечивает стабильное протекание процессов контроля над исполнительными механизмами, прием и обработку команд дистанционного управления с вышестоящего уровня.

Верхний уровень обеспечивает представление информации оперативно-дежурному персоналу о режиме работы БС, а также о состоянии исполнительных механизмов.

Комплектность среднего и верхнего уровня приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Комплектность среднего и верхнего уровней

Обозначение	Наименование	Количество	Порядковый номер учета	Примечание
сМТ	панель оператора Weintek серии сМТ с функциями ПЛК, с установленным прикладным ПО	1		

Прикладное ПО для программируемого логического контроллера (далее ПЛК) и панели оператора Weintek серии сМТ со встроенным ПЛК выполнено с использованием программных средств Codesys версии SP18 Patch 4 и EasyBuilder Pro версии 6.08.02.515 соответственно.

Прикладное ПО передаётся покупателю в виде электронных файлов на USB Flash-накопителе в одном экземпляре.

3.2 Эксплуатационная документация

Комплекс автоматики комплектуется документацией, перечень которой приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень документации

Наименование	Обозначение	Кол-во
Формуляр	ФСДР.425629.032-1511 ФО	1
Руководство оператора	ФСДР.425629.032-1511 РО	1
Руководство администратора	ФСДР.425629.032-1511 РА	1
Руководство по эксплуатации	ФСДР.425629.032-1511 РЭ	1
Программа и методика испытаний	ФСДР.425629.032-1511 ПМИ	1

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ППКУП «Базовая станция DPRO-WE-M1511» исп. _____ заводской номер № _____
изготовлено и принято в соответствии с технической документацией, признано годным для
эксплуатации и упаковано на **АО «Эридан» 623704 Свердловская обл. г. Березовский**
ул. Транспортников стр.43 Тел/факс +7(343) 351-05-07 согласно требованиям технических
условий **ФСДР.425629.032-02 ТУ Программно-технический комплекс автоматического**
пожаротушения «Диалог PRO» (ПТК АПТ «Диалог PRO»).

Ответственный за приемку (Ф.И.О)

Ответственный за упаковывание (Ф.И.О)

МП ТК

Дата

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации БС 2 (два) года с момента передачи БС Покупателю.

Гарантийные сроки на составные части и комплектующие БС устанавливаются согласно эксплуатационным документам (паспортам, формулярам и др.) на них.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Предприятие-изготовитель снимает гарантии в случае эксплуатации, хранения и транспортировании с отклонением от требований эксплуатационной документации.

Средний срок службы БС – не менее 10 лет.

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в составную часть, определяются в соответствии с индивидуальными паспортами или этикетками на них.

В помещении для хранения должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Помещение должно быть защищено от грызунов и других биологических вредителей.

Условия хранения комплекса в упаковке предприятия-изготовителя и Покупателя осуществляется по условиям хранения категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Контакты технической поддержки:

- электронная почта (e-mail): dpro@eridan.ru;
- телефон: +7 (343) 351-05-07 (доб. 410).

6 СВЕДЕНИЯ О СОСОЯНИИ БС

6.1 Сведения о неисправностях

Сведения о неисправностях БС и ее компонентов заносить в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Сведения о неисправностях БС и ее компонентов

[illegible]

6.2 Замечания по эксплуатации

Замечания по эксплуатации БС заносить в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 – Замечания по эксплуатации БС

[illegible]

6.3 Сведения о проведении проверок измерительных устройств

Сведения о проведении проверок измерительных устройств заносить в 6.3.

Таблица 6.3 – Сведения о проведении проверок измерительных устройств

[illegible]

6.4 Сведения об изменениях в ПО

Сведения об изменениях в ПО заносить в таблицу 6.4

Таблица 6.4 – Сведения об изменениях в ПО

[illegible]

6.5 Сведения о ремонте технических средств

Сведения о ремонте технических средств в таблицу 6.5.

Таблица 6.5 – Сведения о ремонте технических средств

[illegible]

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Сведения о рекламациях заносить в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Сведения о рекламациях

[illegible]

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ И РЕЕСТРАХ

БС соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и имеет сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00257/21.

БС соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.B.11415/21.

БС в составе комплекса средств пожарно-технического назначения «Диалог» сертифицирована в СДС «Интергазсерт» и имеет сертификат соответствия: ОГН9.RU.1105.B00001.

БС в составе комплекса средств пожарно-технического назначения «Диалог» включена Единый Реестр «МТР ПАО Газпром» под № 005140.

БС в составе ПТК АПТ «Диалог Рго» включена в каталоги Технопарка промышленной автоматизации ПАО "Газпром нефть": КТ-231 (БЛПС) и КТ-610 (БРД).

Программное обеспечение БС включено в Единый реестр российский программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ под №19912.

Производство БС имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <https://eridan.ru/> в разделе «Документация».