



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00362/21

Серия **RU** № **0271526**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ "ПОЛИСЕРВИС", место нахождения: 196650, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 22, ЛИТЕР ДМ, ПОМЕЩЕНИЕ 1.1, адрес места осуществления деятельности: 196650, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, г Колпино, Территория Ижорский завод, дом 22, литер ДМ, помещение 1.1, ОГРН: 1027809014970, номер телефона: +78124491992, адрес электронной почты: office@nprfpol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ "ПОЛИСЕРВИС", место нахождения: 196650, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 22, ЛИТЕР ДМ, ПОМЕЩЕНИЕ 1.1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196650, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Колпино г, Территория Ижорский завод, д.22, лит. ДМ, пом. 1.1.

ПРОДУКЦИЯ

Источники бесперебойного электропитания БРП, типы согласно Приложению №1 на 2 листах (бланки №0778466, №0778467), выпускаемые по Техническим условиям АТПН.436234.001 ТУ « ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БРП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 300 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-356/08-2021, выданного 17.08.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-330/08-2021, выданного 31.08.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 236-СС/06-2021, выданного 07.06.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 5. Упакованные изделия необходимо хранить в складских условиях при температуре от -50 до +40°C. Гарантийный срок изделий – два года со дня выпуска предприятием-изготовителем. Средний срок службы ИЭ не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

10.09.2021

ПО

09.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00362/21

Серия **RU** № **0778466**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8504 40 300 9	Источники бесперебойного электропитания БРП типов: Линейные БРП типов: БРП-12-1,5/7 БРП-12-1,5/14 БРП-12-1,5/28 БРП-12-3/7 БРП-12-3/14 БРП-12-3/28 БРП-12-3/40 БРП-12-5/7 БРП-12-5/14 БРП-12-5/28 БРП-12-5/40 БРП-24-1,5/7 БРП-24-3/7 БРП-24-3/14 БРП-24-3/40 БРП-24-5/7 БРП-24-5/14 БРП-24-5/40 БРП-12-1,5/7 исп. 1 * БРП-12-1,5/14 исп. 1 БРП-12-3/7 исп. 1 БРП-12-3/14 исп. 1 БРП-24-1,5/7 исп. 1 БРП-12-1,5/7; 12-1,5/7** БРП-12-1,5/7; 24-1,5/7** * БРП исп. 1 – имеют в своем составе: - встроенный модуль устройства распределения питания УРП-1-8; - отсек для установки дополнительного оборудования; - замок для защиты от несанкционированного доступа. ** БРП двухканальные	АТПН.436234.001 ТУ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00362/21

Серия **RU** № **0778467**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8504 40 300 9	Источники бесперебойного электропитания БРП типов: Импульсные БРП-И типов: БРП-И-12-1/1,2 БРП-И-12-3/7 БРП-И-12-3/14 БРП-И-12-3/28 БРП-И-12-5/7 БРП-И-12-5/14 БРП-И-12-5/28 БРП-И-12-5/40 БРП-И-12-10/14 БРП-И-12-10/28 БРП-И-12-10/40 БРП-И-24-0,5/7 БРП-И-24-1,5/7 БРП-И-24-1,5/14 БРП-И-24-3/7 БРП-И-24-3/14 БРП-И-24-3/40 БРП-И-24-5/7 БРП-И-24-5/14 БРП-И-24-5/40 БРП-И-12-10* БРП-И-24-5* БРП-И-12-5/7 исп. 1** БРП-И-12-5/14 исп. 1 БРП-И-24-3/7 исп. 1 БРП-И-24-5/7 исп. 1 БРП-И-12-1 исп.3*** БРП-И-12-3 исп.3 БРП-И-12-5 исп.3 БРП-И-12-10 исп.3 БРП-И-24-0,5 исп.3 БРП-И-24-3 исп.3 БРП-И-24-5 исп.3 *БРП-И с внешними аккумуляторными батареями. ** БРП-И исп. 1 – имеют в своем составе: - встроенный модуль устройства распределения питания УРП-1-8; - отсек для установки дополнительного оборудования; - замок для защиты от несанкционированного доступа. *** БРП-И исп. 3 – бескорпусные, предназначены для установки на DIN-рейку.	АТПН.436234.001 ТУ
	БРП в конструктиве 19"х3U (исп.2) типов: БРП-И-12-3/42 исп.2 БРП-И-12-5/42 исп.2 БРП-И-12-10/42 исп.2 БРП-И-24-1,5/21 исп.2 БРП-И-24-3/21 исп.2 БРП-И-24-5/21 исп.2 БРП-И-12-5/21; 12-5/21 исп.2* БРП-И-12-10/21; 12-10/21 исп.2* БРП-И-24-3/7; 24-3/7 исп.2* БРП-И-24-5/7; 24-5/7 исп.2* БРП-И-12-10/21; 24-5/7 исп.2* БРП-И-12-5/21; 24-3/7 исп.2* * БРП в конструктиве 19"х3U (исп.2) двухканальные	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)