



Блок питания на DIN-рейку

LTV-NDR-120-48



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения и технические данные модели LTV-NDR-120-48:

Физические параметры	
Напряжение постоянного тока	48В
Номинальный ток	2,5А
Диапазон тока	0-2,5А
Номинальная мощность	120 Вт
Пульсация и шум	200mVp-p
Диапазон регулировки напряжения	45-53В
Допуск по напряжению	±1%
Линейное регулирование	±0,5%
Регулирование нагрузки	±1%
Настройка, время нарастания	200 мс, 100 мс
Время ожидания	20 мс
Вход	
Диапазон напряжений	100-264VAC
Диапазон частот	47-63 Гц
Переменный ток	2,25А/115 В, 1,3А/230 В
Пусковой ток	20А/115VAC 35А/230VAC
КПД	> 88%
Ток утечки	<3.5мА/240В AC
Защита	
Перегрузка	105-130% номинальной выходной мощности
Перенапряжение	55-62В Тип защиты: отключение входного напряжения, повторное включение питания для восстановления
Перегрев	-10°C ~ +60°C Тип защиты: отключение входного напряжения, автоматическое восстановление после понижения температуры
Безопасность	
Стандарты безопасности	EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 1500VAC, I/P-FG: 1500VAC, O/P-FG: 500VAC
Сопротивление изоляции	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм
Общие	
Рабочая температура	-30~50°C±5°C
Рабочая влажность	20% ~90% относительной влажности без конденсации
Температура хранения	-20°C ~ +60°C

Относительная влажность при хранении	10%~90%
Температурный коэффициент	±0,05%/°C (0-50°C)
Наработка на отказ	197 000 часов
Размеры	40*125,2*113,5мм
Вес	0,5кг

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-NDR-120-48, Блок питания на DIN-рейку

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru