ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 0635089

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн. тер. г., пер Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД».
Место нахождения (адрес юридического лица): 141070, Россия, Московская область, город Королёв, улица Пионерская, дом 4, корпус 11, помещение 205.
Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королёв, улица Пионерская, дом 4.
Основной государственный регистрационный номер 1035003350766.
Телефон: +74957757155. Адрес электронной почты: info@bolid.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД».
Место нахождения (адрес юридического лица): 141070, Россия, Московская область, город Королёв, улица Пионерская, дом 4, корпус 11, помещение 205.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, Ярославское шоссе, дом 120Б, строение 3.

ПРОДУКЦИЯ Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора приёмно-контрольного и управления пожарного блочно-модульного, в составе: согласно Приложению №1 на 2 листах (бланки №№0818469, 1073023).
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями АЦДР.425000.003 ТУ «Компоненты приборов приёмно-контрольных и управления пожарных» от 15.01.2026 года.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-582/09-2026 от 30.09.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 10-СС/17-07/26 от 05.08.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11АБ03). Эксперты, подписавшие акт: Гаврилина Елена Вячеславовна., Харгатаева Татьяна Викторовна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7 и 8, пункты (подпункты), согласно Приложению № 2 на 3 листах (бланки №1073024-1073026). Условия хранения, гарантийный срок эксплуатации, средний срок службы, а также информация о распространении сертификата на серийно выпускаемую продукцию, согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк №1073029).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2026 **ПО** 29.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 0818469

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8531 10 300 0	Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора приёмно-контрольного и управления пожарного блочно-модульного, в составе:	Технические условия АЦДР.425000.003 ТУ Компоненты приборов приёмно-контрольных и управления пожарных от 15.01.2026 года
	Блок речевого оповещения «Рупор-300» АЦДР.425541.005, Модуль контроля линий оповещения «Рупор-300-МК» АЦДР.425689.001, Модуль контроля линий оповещения «Рупор-300-МК исп.02» АЦДР.425689.002.	
	Барьер искробезопасности со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-Барьер-Exi» АЦДР.421457.002	
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» АЦДР.425513.008	
	Пульты контроля и управления охранно-пожарные: «С2000М» АЦДР.426469.027, «С2000М исп.02» АЦДР.426469.027-02, «С2000М исп.03» АЦДР.426469.027-03	
	Блок управления задвижкой «ШУЗ-RS» АЦДР.425412.056, Блок управления задвижкой «ШУЗ-RS исп.01» АЦДР.425412.057	
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» АЦДР.425412.016	
	Блок сигнально-пусковой со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП4/24 исп. 01» АЦДР.425412.016-01	
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» АЦДР.425412.015	
	Блок сигнально-пусковой адресный со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП2 исп.03» АЦДР.425412.004-03	
	Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» АЦДР.425412.003	
	Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02	
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» АЦДР.425412.001	
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01	
	Блок сигнально-пусковой со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП4/220 исп.01» АЦДР.425412.015-01	
	Устройства коммутационные УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10, УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11, УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12, УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13, УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14, УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) — (подпись) — Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 1073023

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8531 10 300 0	Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора приёмно-контрольного и управления пожарного блочно-модульного, в составе:	Технические условия АЦДР.425000.003 ТУ Компоненты приборов приёмно-контрольных и управления пожарных от 15.01.2026 года
	Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002	
	Блок пожарный управления «Поток-3Н» АЦДР.425533.003	
	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030	
	Блок сигнально-пусковой адресный со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП2» АЦДР.425412.004	
	Адресный радиорасширитель со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000Р-АРР125» АЦДР.426461.016, Адресный радиорасширитель со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000Р-АРР125 исп.01» АЦДР.426461.016-01, Ретранслятор радиоканальный «С2000Р-РР» АЦДР.425664.003, Ретранслятор радиоканальный «С2000Р-РР исп.02» АЦДР.425664.003-02.	
	Дополнительное оборудование: Модуль подключения нагрузки «МПН» АЦДР.425941.001	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 1073024

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.12, 7.4.1 а), в), 7.4.3, 7.4.4, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.12, 7.6.1.14, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.2.10, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока речевого оповещения «Рупор-300» АЦДР.425541.005
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.4.1 в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для модуля контроля линий оповещения «Рупор-300-МК» АЦДР.425689.001, «Рупор-300-МК исп.02» АЦДР.425689.002
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для барьера искробезопасности со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-Барьер-Exi» АЦДР.421457.002
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.3.1 а) – д), 7.3.2 а) – в), 7.3.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2 - для блока приемно-контрольного охранно-пожарного «С2000-4» АЦДР.425513.008
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2 а), в), 7.4.4, 7.5.1 а), б), 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.7, 7.6.1.8, 7.6.1.9, 7.6.1.10, 7.6.1.11, 7.6.1.12, 7.6.1.13, 7.6.1.14, 7.6.1.15 а) – г), 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.2.3, 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а) – г), 7.6.3.3, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.3, 7.6.4.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.14.2 - для пульта контроля и управления охранно-пожарного: «С2000М» АЦДР.426469.027, «С2000М исп.02» АЦДР.426469.027-02, «С2000М исп.03» АЦДР.426469.027-03
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1 а), в) – д), 7.4.2 а), 7.4.4, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.16, 7.6.2.2, 7.6.3.1, 7.6.3.2, 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока управления задвижкой «ШУЗ-RS» АЦДР.425412.056, «ШУЗ-RS исп.01» АЦДР.425412.057
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока сигнально-пускового «С2000-СП4/24» АЦДР.425412.016
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для блока сигнально-пускового со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП4/24 исп. 01» АЦДР.425412.016-01
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока сигнально-пускового «С2000-СП4/220» АЦДР.425412.015

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 1073026

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2; раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для блока сигнально-пускового со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП4/220 исп.01» АЦДР.425412.015-01
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» АЦДР.425412.003
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока сигнально-пускового адресного «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2; раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для блока сигнально-пускового адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП2 исп.03» АЦДР.425412.004-03
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.3.1 г), 7.4.5, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока сигнально-пускового «С2000-СП1» АЦДР.425412.001, «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.10, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для устройств коммутационных УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10, УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11, УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12, УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13, УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14, УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15,
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2 а) – в), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.7, 7.6.18, 7.6.1.9, 7.6.1.10, 7.6.1.11, 7.6.1.12, 7.6.1.13, 7.6.1.14, 7.6.1.15, 7.6.1.16, 7.6.1.17, 7.6.1.8, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.2.3, 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а) – в), 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.3.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока приёмно-контрольного и управления автоматического средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.13, 7.3.1, 7.4.1 а), в) – д), 7.4.2 а) – в), 7.4.3 а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.7, 7.6.1.8, 7.6.1.9, 7.6.1.10, 7.6.1.11, 7.6.1.13, 7.6.1.14, 7.6.1.15, 7.6.1.16, 7.6.1.17, 7.6.1.18, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.3.1, 7.6.3.2, 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока пожарного управления «Поток-3Н» АЦДР.425533.003

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 1073025

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.7, 7.6.1.8, 7.6.1.9, 7.6.1.10, 7.6.1.11, 7.6.1.13, 7.6.1.14, 7.6.1.15, 7.6.1.16, 7.6.2.1, 7.6.2.2 а), б), 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), б), г), 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.4.1 б), в), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2; раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для блока сигнально-пускового адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000-СП2» АЦДР.425412.004
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.1 а), б), д), 7.4.1 в), г), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2 - для ретранслятора радиоканального «С2000Р-РР» АЦДР.425664.003, «С2000Р-РР исп.02» АЦДР.425664.003-02;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	раздел 7, пункты (подпункты): 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.1 а), б), д), 7.4.1 в), г), 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, раздел 8, пункты (подпункты): 4.2.2.1 – 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 - для адресного радиорасширителя со встроенным изолятором короткого замыкания «С2000Р-АРР125» АЦДР.426461.016, «С2000Р-АРР125 исп.01» АЦДР.426461.016-01

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00438/26

Серия RU № 1073029

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Хранение в потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 20°С. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. Средний срок службы – 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения.

Даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции: 21.01.2026 г., 20.03.2026 г., 28.04.2026 г., 15.05.2026 г., 22.05.2026 г., 02.06.2026 г., 05.06.2026 г., 09.06.2026 г., 10.06.2026 г., 11.06.2026 г., 18.06.2026 г., 24.06.2026 г., 25.06.2026 г., 26.06.2026 г., 29.06.2026 г., 30.06.2026 г., 24.07.2026 г., 30.07.2026 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ (подпись) Полякова Дарья Владимировна (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru