



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00233/21

Серия RU № 0270970



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТА», место нахождения: 199178, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛН. 5-Я В.О., Д. 68, К. 3 ЛИТЕРА Г, ПОМЕЩ. ПРИЕМНАЯ, адрес места осуществления деятельности: 199178, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, линия 5-я В.О., дом 68 корпус 3 литер Г, помещ. приемная, ОГРН: 1037800017914, номер телефона: +78123209944, адрес электронной почты: meta@meta-spb.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТА», место нахождения: 199178, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛН. 5-Я В.О., Д. 68, К. 3 ЛИТЕРА Г, ПОМЕЩ. ПРИЕМНАЯ, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199178, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, линия 5-я В.О., дом 68 корпус 3 литер Г.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор управления пожарный блочно-модульный, предназначенный для управления системами речевого оповещения типа «МЕТА» в составе согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696131), выпускаемый по ФКЕС 425731.005 ТУ «Аппаратура МЕТА для систем оповещения и управления эвакуацией».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-081/04-2021, выданного 08.04.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-109/04-2021, выданного 16.04.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 070-СС/02-2021, выданного 24.02.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения продукции: в складских помещениях при температуре от 0 до 40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25°C. Срок службы не менее 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.04.2021

ПО

20.04.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

