

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ



(БУРАН
50КД



(БУРАН
50КД-В

ПРИМЕРЫ
ПРОЕКТОВ

Проектирование

Изготовление

Поставка и монтаж оборудования

**КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ТИПА (КС-1)
ГАЗОПРОВОДА УЗБЕКИСТАН – КИТАЙ**

**МАШИННЫЙ ЗАЛ ДОЖИМНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (ДКС)
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ОДОПТУ – МОРЕ»**





**ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ДЖАНУБ»**

**СКЛАД
В МОРСКОМ ПОРТУ**

1

2

3



4

1 КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ТИПА (КС-1)

ГАЗОПРОВОДА УЗБЕКИСТАН – КИТАЙ

Схематичная 3D модель защищаемого помещения

Характеристики помещения:

Общая площадь: **457 м²**


Длина: **24,5 м**, ширина: **18,65 м**

Кол-во этажей: **1**

Высота этажа: **14 м**

Высота здания: **15,9 м**

Газокомпрессорный агрегат
«TITAN 130»



ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДУЛИ
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПП «БУРАН 50КД-В»



- 1** ▲ Распылитель **РСН-19-14,5-3/4** (сопловой)
- 2** ▲ Распылитель **РКН-95-14,5-3/4** (серийный)


1

2




ЭПЮРЫ РАСПЫЛЕНИЯ ПОРОШКА

В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ОТ ОДНОЙ СТЕНЫ



ЭПЮРЫ РАСПЫЛЕНИЯ ПОРОШКА


В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ОТ ОДНОЙ СТЕНЫ




КОМПОНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

× ОП1, ОП2 - типы узлов крепления

1-й ярус



2-й ярус



2

МАШИННЫЙ ЗАЛ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (ДКС)

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ОДОПТУ-МОРЕ»

Схематичная 3D модель защищаемого помещения

Характеристики помещения:


Категория А, взрывоопасное – «В-1а»

Зона 1: длина 24 м,

ширина 12 м, высота 3 м

Зона 2: длина 24 м,

ширина 12 м, высота 3 м



ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДУЛИ
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПП «БУРАН 50КД-В»



1



2



1 ▲ Распылитель РСН-19-14,5-3/4 (сопловой)

2 ▲ Распылитель РКН-95-14,5-3/4 (серийный)

КОМПОНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



3


ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ДЖАНУБ»

Характеристики помещения:

Помещение №1 и №3: длина 24,86 м,
ширина 12,71 м, площадь 315,85 м²
Помещение №2: длина 24,86 м,
ширина 11,75 м,
площадь 292,1 м²

Схематичная 3D модель защищаемого помещения



ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДУЛИ
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПП «БУРАН 50КД-В»



- 1 ▲ Распылитель РСН-19-14,5-3/4 (сопловой)
- 2 ▲ Распылитель РКН-95-14,5-3/4 (серийный)

1



2



4 СКЛАД В МОРСКОМ ПОРТУ

Схематичная 3D модель защищаемого помещения


Характеристики помещения:

Общая площадь: **4860 м²**

Длина: **108 м**

Ширина: **45 м**

Высота: **10 м**



Буран 50КД

2

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДУЛИ
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПП «БУРАН 50КД»




2 ▲ Распылитель РКН-95-14,5-3/4 (серийный)

Эскизы крепления трубопроводов

– Крепление под потолком


– Крепление к стене

Эскиз подставки для модулей



ЭСКИЗЫ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ И РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

КОМПОНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭПОТОС»

📍 127566, Москва
Алтуфьевское шоссе 44,
БЦ «Альтеза»

✉ info@epotos.ru
www.epotos.ru

☎ 8 (495) 916 61 16

