


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ СЕТИ ДНС



ДНС-1


Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Датчик наличия сети предназначен для контроля наличия напряжения в сети электропитания ~220 В, 50Гц и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях.

Датчик представляет собой устройство, формирующее информационное сообщение о наличии напряжения в сети электропитания и реализован в виде модуля на печатной плате. Датчик подсоединяется к сети электропитания гибкими проводниками L и N в соответствии с фазировкой. Выходные контакты выведены на клеммную колодку ACON. При наличии сетевого напряжения контакты замкнуты, при отсутствии – разомкнуты.

Датчик обеспечивает гальваническую развязку выходных контактов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон сетевых напряжений, соответствующий замкнутому состоянию контактов ACON, В	150...250
2	Диапазон сетевых напряжений, соответствующий разомкнутому состоянию контактов ACON, В	0...40
3	Максимальный коммутируемый ток, мА, не более	60
4	Максимальное коммутируемое напряжение, В, не более	50
5	Падение напряжения на замкнутых контактах, В, не более	1,5
6	Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм ²	0,75...1,5
7	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки
		в упаковке
8	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	55х30х23 82х42х82
9	Диапазон рабочих температур, °С	0,13 (8,2)
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	-10...+40
11	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	85 IP00

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Датчик наличия сети

ДНС-1

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420000.002ТУ "Датчики наличия сети ДНС", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

BASTION



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp

ЕАС

формат А5
ФИАШ.423141.323 РЭ



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ