



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Извещатель технологический контроля протечки
воды радиоканальный Вода-ПРО**

Паспорт
АДГЕ.425119.008 ПС
Ред. 1.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный Вода-ПРО (далее – Извещатель) предназначен для своевременного обнаружения протечек воды и других проводящих жидкостей.

1.2 Извещатель имеет встроенные чувствительные выводы - металлические контакты на корпусе.

1.3 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменения эквивалентного сопротивления при погружении чувствительных выводов в жидкость, обладающей электрической проводимостью (в том числе воды).



1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Источник питания – две литиевых батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в извещатель.

1.6 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.7 Извещатель сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от 0 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.8 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP65.

1.9 Рабочая температура окружающей среды – от 0 до +55 °С.

1.10 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры – Ø62×20 мм.

1.12 Масса – не более 0,055 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425119.008	Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный Вода-ПРО Комплект принадлежностей: Батарея литиевая CR2032 (установлены в извещатель) Клипса	1 шт. 2 шт. 1 шт.
АДГЕ.425119.008 Д5	Памятка по применению	1 экз.
АДГЕ.425119.008 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Извещатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Отметка ОТК
--

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На извещатель устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На извещатель установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке извещателя у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта извещателя и документов о приобретении извещателя у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на извещатель при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности извещателя по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

23.05.2025