ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01104/22

Серия RU № 0394016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОРБУНОВА УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 4 (14208), адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва город, Дубининская улица, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ИВС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249037, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Лесная, дом 13, офис 1
Основной государственный регистрационный номер 1194027006348.
Телефон: +79105247070. Адрес электронной почты: sales@ivsptk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ИВС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249037, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Лесная, дом 13, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные: ИП212-44 «ДИП-44», ИП212-44СВ «ДИП-44СВ», ИП212-44 с МС-01 «ДИП-44 с МС-01», ИП212-44 с МС-02 «ДИП-44 с МС-02», ИП212-44Ех «ДИП-44Ех», ИП212-44Ех V1 «ИП212-44Ех V1». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50-001-40089808-2020 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-44 «ДИП-44».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № ППБ-673/06-2022 от 06.05.2022 года, № ППБ-645/06-2022 от 28.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)
Протокола испытаний № 20933ИЛНВО от 05.05.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
акта анализа состояния производства № 01-ОС/15-02/2022 от 17.02.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 4. Условие хранения: хранение извещателей в упаковке должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев, срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 12.05.2022 **ПО** 11.05.2027

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru