



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00031/20

Серия **RU** № **0230242**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭТАЛОН». Место нахождения (адрес юридического лица): 347360, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛГОДОНСК, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 6-Я, ДОМ 25. Основной государственный регистрационный номер: 1026101941282. Телефон: +78639277939. Адрес электронной почты: info@npketalon.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭТАЛОН». Место нахождения (адрес юридического лица): 347360, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛГОДОНСК, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 6-Я, ДОМ 25. Основной государственный регистрационный номер: 1026101941282. Телефон: +78639277939. Адрес электронной почты: info@npketalon.ru.

ПРОДУКЦИЯ Оповещатели пожарные взрывозащищенные: звуковые модели ЕхОППЗ-2В, световые модели ЕхОППС-1В, комбинированные светозвуковые модели ЕхОППЗС, световые (табло) модели ТСВ-1, комбинированные светозвуковые модели ФИЛИН-1, ФИЛИН-2, ФИЛИН-Т, ФИЛИН-Т-М, ФИЛИН-Т-Б, ФИЛИН-Т-С «бегущая строка», ФИЛИН-Т-RGB, речевые модели СПИКЕР, СПИКЕР-М, ДОНЕЦ-СА, ДОНЕЦ-СП, звуковые модели РУПОР-В, речевые (громкоговорители) модели ГРВ-25А, выпускаемые по ЮВМА.420550.002 ТУ «Оповещатели пожарные взрывозащищенные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 26 ОС-20 от 11.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола сертификационных испытаний ППБ-348/06-2020 от 30.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 184-СС/04-2020 от 25.04.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: до введения в эксплуатацию хранение оповещателей в транспортной таре может быть осуществлено при условиях хранения 4 по ГОСТ 15150 в течение 1 года без переконсервации, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. Места для хранения, условия хранения и условия складирования по ГОСТ Р 52931. Гарантийный срок хранения – 1 год без переконсервации, срок службы – 10 лет. Сведения о стандартах, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении 1 (бланк №0732712).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.07.2020

ПО 02.07.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

Гареева Дина Рустамовна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00031/20

Серия **RU** № **0732712**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: звуковых модели ЕхОППЗ-2В, звуковых модели РУПОР-В: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: световых модели ЕхОППС-1В: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: комбинированных светозвуковых модели ЕхОПЗС: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: световых (табло) модели ТСВ-1: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: комбинированных светозвуковых моделей ФИЛИН-1, ФИЛИН-2, ФИЛИН-Т, ФИЛИН-Т-М, ФИЛИН-Т-Б, ФИЛИН-Т-С «бегущая строка», ФИЛИН-Т-RGB: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
ГОСТ Р 53325-2012	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Для оповещателей пожарных взрывозащищенных: речевых моделей СПИКЕР, СПИКЕР-М, ДОНЕЦ-СА, ДОНЕЦ-СП, речевые (громкоговорители) модели ГРВ-25А: пп. 6.2.1.1, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гарубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Гареева Дина Рустамовна

(Ф.И.О.)