ПАСПОРТ

ПАШК 425119.018 ПС **ДПМ-1П** (250В)

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03004/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-RU.НР15.В.08437/20 с 05.10.2020г. по 04.10.2025г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00602 с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

По согласованию с заказчиком возможно изготовление датчиков с выводом из огнестойкого кабеля FRLS **или** FRHF.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ

Конструктивное исполнение 2-х блочный
Контакты датчика переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и менее и не переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 45 мм и более.
Габаритные размеры, мм блока геркона (БГ) 140х20х35
блока магнитов (БМ) 140х24х22
Масса (не более), кг: блока геркона 0,24
блока магнитов 0,21
Длина вывода датчика 850 мм. без разделки
Степень защиты токоведущих частей от проникновения воды и посторонних предметов IP66/IP68
Коммутируемая мощность Вт, не более 30
Коммутируемое напряжение, В, не более 250
Диапазон коммутируемых токов, А, 0,01--- 1,0
Температура окружающей среды от –50 до +50°С
Время срабатывания, мс, не более 2
Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20
Средний срок сохраняемости лет, не менее 4
Срок службы – 10лет



(1.Коричневый)
(2.синий) (3.желтый)

Датчик не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

III. ДОПУСТИМЫЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация в диапазоне частот 1----500Гц
с ускорением до 100 м/сек² (10g)
Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)
Температура окружающей среды от –50 до +50°С
По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение датчиков рассчитано
Для категории размещения 01 по ОСТ 25 1099
Относительная влажность с конденсацией до 98±2 % влаги при температуре +35±2°С

Хранение, транспортирование, утилизация

Хранение датчиков в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Утилизация датчиков производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

а) блок геркона с кабелем ПВС 3х0,5мм²	-1 шт.
б) блок магнитов	-1 шт.
в) паспорт	-1 шт. на транспортную тару

V. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности датчика, потребителем составляется акт о необходимости замены датчика предприятием-изготовителем. **Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.**

Адрес предприятия-изготовителя: ООО НПП "Магнито-контакт", Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В.
Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 http://m-kontakt.ru e-mail:451694@list.ru

VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ ] длина вывода
личная подпись расшифровка подписи дата

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru