



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01065/25

Серия **RU** № **0599587****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД», место нахождения 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4, К. 11, ПОМЕЩ. 205, ОГРН 1035003350766, телефон +74957757155, e-mail: info@bolid.ru, адрес места осуществления деятельности 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД», место нахождения 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4, К. 11, ПОМЕЩ. 205, ОГРН 1035003350766, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ЯРОСЛАВСКОЕ Ш., Д. ВЛ. 120Б, СТР. 3

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный адресный ИП104-1 «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001 (АЦДР.425212.001 РЭ «Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный адресный ИП104-1 «БОЛИД-термокабель». Руководство по эксплуатации») (см.Приложение № 1101485, № 1101486)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 1158ТР выдан 22.12.2025
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16936 от 15.05.2025
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Гурьянова Наталья Николаевна, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.2 - 6.1.4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 25.02.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01062/25 от 26.12.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2025 **ПО** 25.12.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

М.П.
Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.01065/25

Серия **RU** № **1101485**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный адресный ИП104-1 «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001, конфигурируемый из: Чувствительных элементов (АЦДР.425212.001 - 01 РЭ «Чувствительные элементы извещателя пожарного теплового максимального линейного адресного ИП104-1 «БОЛИД-термокабель». Руководство по эксплуатации»): ЧЭ ИП104-1-АЗ ОП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001-01, ЧЭ ИП104-1-С ОП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001-02, ЧЭ ИП104-1-D ОП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001-03, ЧЭ ИП104-1-F ОП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001-04, ЧЭ ИП104-1-Н ОП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.001-05, ЧЭ ИП104-1-АЗ ВП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.002-01, ЧЭ ИП104-1-С ВП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.002-02, ЧЭ ИП104-1-D ВП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.002-03, ЧЭ ИП104-1-F ВП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.002-04, ЧЭ ИП104-1-Н ВП «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.002-05, ЧЭ ИП104-1-АЗ ХС «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.003-01, ЧЭ ИП104-1-С ХС «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.003-02, ЧЭ ИП104-1-D ХС «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.003-03, ЧЭ ИП104-1-F ХС «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.003-04, ЧЭ ИП104-1-Н ХС «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.003-05, ЧЭ ИП104-1-АЗ ВЗ «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.004-01, ЧЭ ИП104-1-С ВЗ «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.004-02, ЧЭ ИП104-1-D ВЗ «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.004-03, ЧЭ ИП104-1-F ВЗ «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.004-04, ЧЭ ИП104-1-Н ВЗ «БОЛИД-термокабель» АЦДР.425212.004-05; Блоков обработки: Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П» АЦДР.425533.001-01, Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П исп.01» АЦДР.425533.001 (АЦДР.425533.001 РЭ «Блоки приёмно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20П» АЦДР.425533.001-01, «Сигнал-20П исп.01» АЦДР.425533.001. Руководство по эксплуатации»), Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10 2RS485» АЦДР.425513.010-06, Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 (АЦДР.425513.010 РЭ «Блоки приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-10» АЦДР.425513.010, «Сигнал-10 2RS485» АЦДР.425513.010-06. Руководство по эксплуатации»), Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002 (АЦДР.425533.002 РЭ «Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002. Руководство по эксплуатации»), Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный «Сигнал-20М» АЦДР.425513.017 (АЦДР.425513.017 РЭ «Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный «Сигнал-20М» АЦДР.425513.017. Руководство по эксплуатации»);

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01065/25

Серия **RU** № **1101486**

Свободной формы

Приложение	Описание
	Монтажных комплектов: Монтажный комплект вводной «МК10-2» АЦДР.426477.001 (АЦДР.426477.001 РЭ «Монтажный комплект вводной «МК10-2» АЦДР.426477.001. Руководство по эксплуатации»), Монтажный комплект промежуточный «МК10-2-П» АЦДР.426477.003 (АЦДР.426477.003 РЭ «Монтажный комплект промежуточный «МК10-2-П» АЦДР.426477.003. Руководство по эксплуатации»), Монтажный комплект окончательный «МК10-1» АЦДР.426474.003 (АЦДР.426474.003 РЭ «Монтажный комплект окончательный «МК10-1» АЦДР.426474.003. Руководство по эксплуатации»)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)