

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-5» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня и увеличения его «живучести», оповещатель снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном (крышкой).

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы «ПП» в названии обозначает корпус «потолочный пожарозащищённый»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПП-5	5	93	200 х 100	0,82

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Коричневый	«общий»
Синий	30 В
Жёлтый	100 В

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «Глагол ПП-5»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого потолочного «Глагол ПП-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол ПП-5»

Паспорт

ДВТР.425542.039ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «Глагол ПП-5»
Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой потолочный
«Глагол ПП-5»
Паспорт
ДВТР.425542.039ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-5» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня и увеличения его «живучести», оповещатель снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном (крышкой).

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы «ПП» в названии обозначает корпус «потолочный пожарозащищённый»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПП-5	5	93	200 x 100	0,82

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный
Номинальное напряжение – 30 / 100 В
Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Коричневый	«общий»
Синий	30 В
Жёлтый	100 В

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого потолочного «Глагол ПП-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.