Блок индикации ИД-БИС-М2

Этикетка
НЛВТ.425548.023ЭТ



Блок индикации и управления ИД-БИС-М2 представляет собой диспетчерский пожарный пульт для индикации работы автоматической системы пожаротушения и для дистанционного управления устройствами АСПТ по двум направлениям (зонам АСПТ).

ИД-БИС-М2 содержит трехцветные индикаторы для отображения состояния зон АСПТ и соответствующие им кнопки, с помощью которых можно управлять устройствами АСПТ.

ИД-БИС-М2 всегда является дополнительным модулем и подключается к ИД-БИС-М.

ИД-БИС-М2 для каждой зоны обеспечивает индикацию:
- обратного отсчета времени эвакуации (задержки пуска) на дисплее;
- режима работы АСПТ (автоматика включена / отключена);
- состояний "Внимание", "Пожар", "Пуск", "Останов пуска", "Отмена пуска", "Блокировка пуска", "Дверь открыта", "Неисправность".

ИД-БИС-М2 для каждой зоны АСПТ позволяет:
- переключать режим работы АСПТ (включить / отключить автоматику);
- выполнить дистанционный запуск модулей пожаротушения;
- осуществить останов пуска с последующим возобновлением;
- осуществить отмену пуска;
- осуществить блокировку пуска;
- выполнить сброс состояния зоны пожаротушения.

Основные технические характеристики

№ п/п	Параметр	Значение
1	Напряжение питания, постоянного тока (от ИД-БИС-М), В	10 ... 28
2	Ток потребления в режиме свечения всех индикаторов при напряжении питания 24 В, мА, не более	70
3	Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +40
4	Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-2015	IP40
5	Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более	170x128x26
6	Масса, кг, не более	0,12

©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru