

ООО «Рубеж»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ
ИП 101-29-PR-R3

Этикетка

ПАСН.425214.008 ЭТ

Редакция 2

Свидетельство о приемке и упаковывании

Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 101-29-PR-R3 с базовыми основаниями, без базовых оснований изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425214.002 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

W1.02 ☐, W1.03 ☐, W2.02 ☐, W2.03 ☐, без 6/о ☐

Количество / версия ПО _____ / _____

Дата выпуска _____

Заводские номера: _____



QR-код для перехода
на страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 (далее – ИП) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот. R3, «Рубеж-КАУ2» прот. R3 (далее – прибор).

1.2 ИП выполняет функции:

- измерение температуры окружающей среды и передача результата измерения в прибор;
- расчет скорости изменения температуры и передача результата расчета в прибор;
- обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «Пожар»;
- формирование и передача в прибор сигнала «Неисправность»;
- индикация режима работы ИП;
- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

1.4 ИП применяется совместно с изоляторами шлейфа базовыми ИЗ-1Б-R3 L1.42, ИЗ-1Б-R3 L2.42 или базовыми основаниями W1.02, W1.03, W2.02, W2.03.

1.5 Расшифровка условного обозначения базовых оснований

базовое основание с винтовыми контактами для крепления проводов адресной линии связи (далее – АЛС)

назначение:

- 1 – для монтажа на несущие конструкции;
2 – для монтажа на подвесной потолок

W . 0

количество контактов для крепления проводов АЛС:
2 – для двухпроводного кабеля;
3 – с площадкой для экранированного двухпроводного кабеля

2 Комплектность

2.1 Комплектность ИП приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 101-29-PR-R3 без базовых оснований или ИП 101-29-PR-R3 с базовыми основаниями W1.02/W1.03 или ИП 101-29-PR-R3 с базовыми основаниями W2.02/W2.03	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Этикетка на ИП 101-29-PR-R3	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный		На каждый ИП, кроме ИП с базовыми основаниями W2.02, W2.03

Примечание – По отдельному заказу потребителю может поставяться тестер оптический ОТ-1.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,

для изделий «Серия 3» – 3 года,

для изделий «Серия 5» – 5 лет,

для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП.

Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_101_29_pr_r3_w1_02-1585/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.