ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00370/21

Серия RU № 0271534

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, дом 2А, строение 307, ОГРН: 1076320027960, номер телефона: +78482616940, адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, дом 2А, строение 307.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые, типы согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0778475), выпускаемые по ТУ 26.30.50-201-81888935-2019 Технические средства пожарной автоматики (адресные и неадресные): извещатели пожарные ручные взрывозащищенные серии – ИПР 535 ГОРИЗОНТ, устройства дистанционного пуска серии УДП 535 ГОРИЗОНТ, извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные серии – ИП 101 АЗИМУТ.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-427/09-2021, выданного 22.09.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 122-СС/03-2021, выданного 31.03.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4.
Срок хранения продукции 3 года со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет. Условия хранения при температуре от -60 до +85°С и относительной влажности не более 85%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 **ПО** 23.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00370/21

Серия RU № 0778475

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8531 10 950 0	Извещатели пожарные тепловые неадресные взрывозащищенные ИП 101 – 201.6 – А3 – АЗИМУТ МК, ИП 101 – 201.7 – С – АЗИМУТ МК, ИП 101 – 201.8 – D – АЗИМУТ МК, Извещатели пожарные тепловые неадресные взрывозащищенные ИП 101 – 201.12 – А3 – ГРИФОН – Exd, ИП 101 – 201.13 – С – ГРИФОН – Exd, ИП 101 – 201.14 – D – ГРИФОН – Exd. Извещатели пожарные тепловые адресные взрывозащищенные ИП 101 – 201.9 – А3 – АЗИМУТ МК – АМ, ИП 101 – 201.10 – С – АЗИМУТ МК – АМ, ИП 101 – 201.11 – D – АЗИМУТ МК – АМ, Извещатели пожарные тепловые адресные взрывозащищенные ИП 101 – 201.15 – А3 – ГРИФОН – Exd – АМ, ИП 101 – 201.16 – С – ГРИФОН – Exd – АМ, ИП 101 – 201.17 – D – ГРИФОН – Exd – АМ.	ТУ 26.30.50-201-81888935-2019 Технические средства пожарной автоматики (адресные и неадресные): извещатели пожарные ручные взрывозащищенные серии – ИПР 535 ГОРИЗОНТ, устройства дистанционного пуска серии УДП 535 ГОРИЗОНТ, извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные серии – ИП 101 АЗИМУТ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru