

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ**
ИП 212-116.6 Трион ОП
ТУ 26.30.50-116-81888935-2020

Руководство по эксплуатации.
СМД 437100 117 000-01 РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного общепромышленного исполнения ИП 212-116.6 Трион ОП (в дальнейшем извещатель).

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма или продуктов горения малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и подачи извещения «Пожар» на приемно-контрольный прибор. Тревожное извещение «Пожар» обеспечивается скачкообразным уменьшением сопротивления извещателя при параллельном включении в шлейф пожарной сигнализации. Извещатель соответствует ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012.

Извещатель в безадресном исполнении рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40°C до +75°C, в исполнении с адресной меткой «Болид» от -40°C до +55°C, в исполнении с адресной меткой «Рубеж» от -25°C до +60°C. Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67/IP31 по ГОСТ 14254. Степень защиты IP31 относится к датчику дыма, который не может быть помещен внутрь корпуса. Категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатель соответствует III классу по ГОСТ ИЕС 61140-2012.

Извещатели соответствуют нормам и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 53325 со степенью жесткости испытаний 2. Радиопомехи от извещателя не превышают норм, установленных ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) для оборудования класса Б.

ИП 212-116.6 Трион ОП является извещателем максимального действия и может использоваться в шлейфах сигнализации на замыкание (параллельное включение).

Извещатель может изготавливаться в исполнении с адресным расширителем «С2000-АР1 исп.2» производства ООО «Болид», либо с адресным расширителем «АМ-1 R3» производства ООО «Рубеж». Адресное исполнение извещателя используется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион». <https://bolid.ru/>, либо с приборами по адресной линии связи (АЛС) в составе систем «Рубеж» по протоколу R3. <https://products.rubezh.ru/>

Извещатель поставляется с двумя кабельными вводами, которые позволяют установить извещатель в шлейф сигнализации с кабелем круглого сечения диаметром 6-10мм.

Пример обозначения извещателя при заказе:

ИП X₁X₂-116.6 Трион X₃-X₄

1 2 3 4 5 6 7

- 1) ИП – извещатель пожарный;
- 2) Контролируемый фактор пожара:
2 – извещатель дымовой.
- 3) Принцип действия:
12 – оптико-электронный;
- 4) Порядковый номер разработки – 116.6.
- 5) Наименование:
Трион – наименование извещателя.
- 6) ОП – общепромышленное исполнение.

7) Наличие адресной метки*:

- без обозначения (по умолчанию) – нет метки;
- АМ-БОЛИД – наличие адресной метки Болид;
- АМ-РУБЕЖ – наличие адресной метки Рубеж;

* указывается при заказе потребителем.

Пример маркировки:

ИП 212-116.6 Трион ОП-АМ-БОЛИД

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Извещатели включаются параллельно в шлейф сигнализации (ШС) с учетом полярности. Тревожное извещение обеспечивается комплексом двух сигналов: электрическим, выражающимся в увеличении тока через извещатель, и световым – включается красный светодиод.

2.2 Для ограничения тока и настройки на тип ППКОП используется сменный токоограничительный резистор. Собственное сопротивление извещателя после срабатывания без токоограничительного резистора – 850 ± 50 Ом.

2.3 Питание извещателя осуществляется постоянным током с напряжением от 10 до 30В. Возможно использование знакопеременного напряжения питания с длительностью отрицательных импульсов не более 0,1 сек. и с периодом не менее 0,7 сек.

2.4 Чувствительность извещателя не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м.

2.5 Работоспособность извещателя сохраняется при воздействии фоновой освещённости от искусственного и (или) естественного освещения величиной не менее 12000лк.

2.6 Время срабатывания извещателя, не более 5 сек.

2.7 Максимальный ток, потребляемый извещателем:

Для исполнения без адресной метки:

- в дежурном режиме, не более 90 мкА;
- в режиме «тревога», не более 20 мА.

Для адресной метки «Болид»:

- в дежурном режиме, не более 5 мА;
- в режиме «тревога», не более 9 мА.

Для адресной метки «Рубеж»:

- в дежурном режиме, не более 15 мА;
- в режиме «тревога», не более 24 мА.

2.8 Сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия на него продуктов горения. Возврат извещателя в дежурный режим производится с приемно-контрольного прибора отключением или изменением полярности напряжения питания извещателя на время не менее 3 сек.

2.9 Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию срабатывания.

2.10 Извещатели с адресной меткой «Болид» включаются по четырех проводной схеме с отдельным шлейфом питанием. Сообщение тревога передается по двухпроводной линии связи ДПЛС в приемное устройство в составе комплекса «Орион» («Болид»).

2.11 Извещатели с адресной меткой «Рубеж» включаются по четырех проводной схеме с отдельным питанием. Сообщение тревога передается по адресной линии связи в приемное-

контрольный прибор в составе комплекса «Рубеж», обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.

2.12 Контроль работоспособности извещателя в дежурном режиме обеспечивается кратковременной вспышкой светодиода с периодом повторения 10 ± 1 сек. Индикация неисправности и запыления камеры: режимы работы индикации приведены в таблице 1.

Режимы работы встроенного индикатора.

Таблица 1.

Режим работы	Индикация	Состояние
Пожар	непрерывное свечение	Срабатывание извещателя
Дежурный	Одиночные вспышки с периодом 10 сек.	Нормальная работа
Запыленность	Двойные вспышки с периодом 10 сек.	Работоспособен, но требуется обслуживание: произвести чистку камеры
Неисправность, критическая запыленность	Однократные вспышки с периодом 3 сек.	Неработоспособен: неисправность, либо критическая запыленность

2.13 Значение электрического сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

2.14 Значение электрической прочности изоляции не менее 0,75 кВ.

2.15 Сечение подключаемых проводов 0.2мм² – 2.5мм².

2.16 Показатели надежности:

- а) извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы;
- б) средняя наработка на отказ в дежурном режиме не менее 60000 ч;
- в) средний срок службы не менее 10 лет.

2.17 Масса, не более 0,7 кг.

2.18 Габаритные размеры, не более 140x162x91мм со штуцерами.

2.19 Дымовая камера извещателя защищена антимоскитной сеткой с шагом 0,9 мм.

2.20 Извещатель поставляется с кабельными вводами различных исполнений для открытой прокладки присоединяемого кабеля диаметром 6-10мм.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 2.

Наименование	Кол-во	Примечание
Извещатель в сборе	1	
Кабельный ввод MG16	2	Уточняется заказчиком при заказе
Шуруп DIN 571 6x40	2	
Дюбель нейлоновый 10x50	2	
Шайба DIN 125 6	2	
Паспорт	1	На изделие
Руководство по эксплуатации	1	На партию
Копии сертификатов ТР ЕАЭС 043/2017	1	По запросу

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Общий вид извещателя приведен в Приложении А. Принципиальная схема приведена в Приложении Б.

Извещатель состоит из корпуса 6, основания датчика 3 и крышки 4. Основание датчика 3 разделяет извещатель на внутреннюю (герметичную) и внешнюю части. Внутри корпуса установлена монтажная плата 2. С внешней стороны основания 3 закреплен датчик дыма 1 с барьером искрозащиты, который подключается к монтажной плате. Элементы схемы датчика дыма и БИЗ после установки в основание 3 залиты герметизирующим составом. Между вставкой 3 и корпусом 6 установлена герметизирующая прокладка 5.

На монтажной плате установлены клеммы для внешних подключений, а также клемма для дополнительного резистора. Датчик дыма имеет индикатор режимов работы.

4.2 В двух боковых отверстиях корпуса установлены кабельные вводы. Каждый кабельный ввод позволяет ввести в корпус кабель с наружным диаметром 6...10 мм. Наличие двух кабельных вводов позволяет включать извещатель в шлейф пожарной сигнализации.

4.3 Извещатель представляет собой автоматическое оптико-электронное устройство (приложение А, рис. А1), осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте его установки. Сигналом о срабатывании служит уменьшение внутреннего сопротивления извещателя и включение оптического индикатора. Величина электрического сопротивления извещателя при срабатывании задается сменным резистором.

4.4 Извещатели с адресной меткой «Болид», в случае обнаружения дыма, формируют и передают команду «Пожар» по линии связи ДПЛС через контроллер С2000-КДЛ в интегрированную систему «Орион». При этом сменный резистор не устанавливается. В извещателе признаком срабатывания является постоянное включение оптического индикатора.

4.5 Извещатели с адресной меткой «Рубеж» в случае обнаружения дыма, формируют и передают команду «Пожар» по адресной линии связи через контроллер «Рубеж» (например, R3-Рубеж-2ОП) в интегрированную систему «Рубеж». При этом сменный резистор не устанавливается. В извещателе признаком срабатывания является постоянное включение оптического индикатора.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации извещателей.

5.2 К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации извещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию.

5.3 Все работы по обслуживанию извещателей, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении.

5.4 Не отключенный от сети извещатель снимать категорически воспрещается.

5.5 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6.1 При размещении и эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 53325-2012.

6.2 Вскрыть упаковку и проверить комплектность согласно п.3 настоящего документа и упаковочному листу. В случае обнаружения повреждений составить соответствующий акт и рекламацию транспортным организациям.

6.3 Установка извещателя производится на потолке помещения, или иной плоской горизонтальной поверхности вблизи потолка, двумя винтами (дюбелями) в соответствии с разметкой, указанной в Приложении А.

6.4 Для монтажа следует использовать сигнальный кабель круглого сечения с медными жилами с наружным диаметром от 6 до 10 мм.

6.5 Выбор добавочного резистора (для неадресного исполнения).

С помощью добавочного резистора $R_{доб}$ задается ток в ШС при срабатывании извещателя. Величина резистора $R_{доб}$ выбирается в соответствии с требованиями применяемого ППКОП. Извещатель уже имеет внутреннее сопротивление (см.п.2.2) 850 ± 50 Ом, поэтому выбор $R_{доб}$ необходимо производить с учетом этого внутреннего сопротивления. При низком напряжении ШС допустимо устанавливать вместо $R_{доб}$ перемычку, при этом недопустимо превышение максимального тока извещателя - 20 мА (п.2.6).

Например, в соответствии с требованиями ППКОП необходимо обеспечить сопротивление сработавшего извещателя 2-2,5 кОм; тогда для извещателя ИП 212-116.6 Трион ОП $R_{доб} = 2,3 - 0,85 = 1,45$ кОм = 1,5 кОм.

Для расчета устанавливаемого $R_{доб}$ можно использовать формулу (1) или таблицу 3.

$$R_{доб} = ((U_{шс} - 1,5) / I_{ср}) - 850, \quad (1)$$

где $U_{шс}$ – напряжение в ШС с учетом падения напряжения на линии связи;

$I_{ср}$ – минимальный ток срабатывания ППКОП.

Таблица 3.

$U_{шс}, В$	10В		22В	
$I_{ср}, мА$	6	10	6	10
$R_{доб}$	560 Ом	перемычка	2,7 кОм	1,2 ком

Изготовителем устанавливается добавочный резистор $R_{доб} = 1,5$ кОм. Это рекомендуемое сопротивление, которое может использоваться с ППКОП серии С2000.

6.6 Оконечный резистор $R_{ок}$ используется для контроля целостности ШС (приложение Б, рис. Б2). Величина резистора $R_{ок}$ определяется только требованиями применяемого ППКОП. Этот резистор может быть установлен в последнем извещателе в свободные клеммы для подключения ШС, напрмер, X5, X6.

6.7 Максимальное количество извещателей в ШС ограничивается максимальным общим током потребления (п.2.7) всех извещателей ШС и максимально – допустимым током дежурного режима ШС применяемого ППКОП.

6.8 Подключение изделия производить в следующей последовательности:

- отвернуть два винта крепления и снять крышку поз. 4 (приложение А, рис. А1);
- отвернуть винты поз. 10 и снять основание поз. 3 (приложение А, рис. А1);
- при необходимости, установить в клеммы X7 и X8 резистор $R_{доб}$ в соответствии с требованиями применяемого ППКОП и согласно схемы включения извещателя (приложение Б, рис. Б1);
- при необходимости, установить в клеммы X5 и X6 оконечный резистор $R_{ок}$ в соответствии с требованиями применяемого ППКОП и согласно схемы включения извещателя (приложение Б, рис. Б1);
- разобрать кабельный ввод поз. 13 и вынуть уплотнительные кольца (рис. А1, приложение А);
- протянуть через кабельный ввод и уплотнительные кольца (рис. А1, приложение А) кабель с медными жилами в резиновой или ПВХ оболочке с наружным диаметром от 6 до 10;

- подключить жилы вводного кабеля к контактам «+» X1, «-» X2 с учетом полярности, а жилы выводного кабеля к контактам «+» X5, «-» X6 (рис. Б1, приложение Б);
- собрать и затянуть кабельный ввод до уплотнения кабеля по его внешней оболочке резиновыми кольцами;
- подключить с учетом полярности выводы датчика дыма к соответствующим контактам «+Д» X3 и «-Д» X4 (провода датчика маркированы «+Д» и «-Д»);
- установить основание 3 с датчиком в корпус извещателя и зафиксировать с помощью винтов;
- установить крышку извещателя поз. 4 и зафиксировать с помощью винтов;

6.9 Подключение адресных извещателей

6.9.1 Извещатели с адресной меткой «Болид»

Схема подключения – четырех проводная. Питание подводится по отдельной паре проводов «Упит+» и «Упит-» от блока питания. Адресные извещатели формируют и передают команду «Пожар» по линии связи ДПЛС «ДПЛС+» и «ДПЛС-» через контроллер С2000-КДЛ в интегрированную систему «Орион». Схема внешних подключений приведена в приложении Б, рис. Б3.

Для исполнения извещателей с адресной меткой добавочные резисторы не требуются.

Перед использованием адресных извещателей необходимо выполнить конфигурирование адресной метки с помощью программы UProg («Болид»). В адресных извещателях используется адресная метка типа AP1-исп.02. При конфигурировании необходимо выбирать тип шлейфа: - тепловой, адрес по умолчанию задается с номером 127. В рабочих приборах рекомендуется изменить адрес на отличающийся от 127 (адрес 127, обычно - служебный).

Документация по применению адресных расширителей и по интегрированной системе охраны «Орион» приведена на сайте производителя <https://bolid.ru/>

6.9.2 Извещатели с адресной меткой «Рубеж».

Схема подключения – четырех проводная. Питание подводится по отдельной паре проводов «Упит+» и «Упит-» от блока питания. Адресные извещатели формируют и передают команду «Пожар» по адресной линии связи «Связь» и «Связь» через контроллер «Рубеж» (например, R3-Рубеж-2ОП) в интегрированную систему «Рубеж» по протоколу R3. Схема внешних подключений приведена в приложении Б, рис. Б4.

Для исполнения извещателей с адресной меткой «Рубеж» добавочные резисторы не требуются.

Перед использованием адресных извещателей необходимо выполнить конфигурирование адресной метки с помощью пульта «Рубеж» (например, R3-Рубеж-2ОП). Сначала необходимо повернуть фиксатор кнопки (Приложение Б, рис. Б4), чтобы разомкнуть кнопку. Для присвоения адреса метки в момент настройки необходимо будет кратковременно нажать кнопку на адресной метке, на пульте при этом будет надпись «Ожидание ответа от устройства». Первичная конфигурация пульта «Рубеж» проводится с помощью ПК и программного обеспечения «FIRESEC». В адресных извещателях используется адресная метка типа АМ-1-Р3. В настройках «FIRESEC» выбрать метку АМ-1П, в ее настройке указать «Норм. Состояние 1 датчика» - «НЗ».

Документация по применению адресных расширителей и по интегрированной системе охраны «Рубеж» приведена на сайте производителя <https://products.rubezh.ru/>

После завершения подключения необходимо вернуть фиксатор кнопки в штатное положение, иначе прибор будет сигнализировать ошибку «вскрытие корпуса».

ВНИМАНИЕ! Режим «Пожар» извещателя «Трион ОП» с адресной меткой невозможно сбросить с пульта через адресную линию связи (АЛС или ДПЛС). Сброс производится только с

помощью прерывания линии питания извещателя. Поэтому, при необходимости, следует принять дополнительные меры для сброса режима «Пожар», например, осуществлять питание извещателя через релейный модуль.

6.10 По окончании монтажа всей системы проверить совместную работоспособность извещателя и ППКП в соответствии с Руководством по эксплуатации на ППКП и настоящим документом:

- проверить работоспособность извещателя при помощи зонда диаметром 1-2мм и длиной не менее 50мм, введенного в дымовую камеру на время не менее 10 сек через отверстие, расположенное на крышке извещателя;
- убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора извещателя и приему сигнала "Пожар" приемно-контрольным прибором.

7 МАРКИРОВКА

7.1 Маркировка извещателя соответствует чертежам предприятия-изготовителя и ГОСТ 26828.

7.2 На корпусе извещателя нанесена маркировка включающая следующие элементы:

- наименование извещателя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- степень защиты оболочки;
- рабочая температура;
- напряжение питания;
- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- заводской номер извещателя;
- номер сертификата соответствия;
- дата выпуска;
- страна изготовителя.

Пример маркировки:



7.3 Порядок расположения данных в маркировке на изделиях производитель оставляет за собой.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 В процессе эксплуатации извещатели должны подвергаться внешнему систематическому осмотру и проверке исправности, согласно п.6.9 настоящей инструкции.

8.2 Периодические осмотры и проверка извещателей должны проводиться в сроки, которые устанавливаются техническим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

8.3 При внешнем осмотре проверить: целостность оболочки; наличие всех крепежных деталей и их элементов (гаек, болтов, винтов, шайб и др.); качество крепежных соединений; наличие маркировки; состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться).

8.4 Категорически запрещается эксплуатация извещателя с поврежденными деталями и другими неисправностями.

8.5 Не реже одного раза в 6 месяцев необходимо продуть дымовую камеру воздухом под давлением 1-2 кг/см² в течение 1 минуты со всех сторон. Для этого необходимо извлечь основание с датчиком в соответствии с п.6.8.

8.6 Открывать крышку извещателя и осматривать его можно только после отключения его от всех источников электропитания.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ТУ 26.30.50-116-81888935-2020 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления извещателя.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации извещателя 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке и извещатель с приложением паспорта и акта возвращается на предприятие-изготовитель.

10.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 недель с момента получения акта отгрузить исправный извещатель.

10.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.


11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Условия транспортирования извещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 55°С до 85°С.

11.2 Извещатель в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 4 по ГОСТ 15150.

11.3 Извещатель можно транспортировать, всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.


Приложение А



- 1 – датчик дыма; 2 – монтажная плата; 3 – основание; 4 – крышка; 5 – прокладка; 6 – корпус;
7 – защитная сетка; 10 – винт; 13 – кабельный ввод; 15 – компаунд.


Рис. А1. Конструкция извещателя ИП 212-116.6 Трион ОП

Приложение Б



Rдоб – добавочный резистор; Д – датчик дыма.

Рис. Б1 Извещатель ИП 212-116.6 Трион ОП. Схема принципиальная.



ППКОП – прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный.

Rок – оконечный резистор, допускается установка Rок внутри корпуса последнего извещателя в шлейфе.

Rд – добавочный резистор для задания тока при срабатывании извещателя.

N - максимальное количество извещателей в ШС ограничивается характеристиками шлейфа применяемого ППКОП и общим током потребления извещателей в ШС.

Рекомендуемые значения для ППКОП С2000: Rд = 1,5кОм; Rок = 4,7кОм; N < 20шт

Рис. Б2 Схема включения в шлейф сигнализации в исполнении без адресной метки

Приложение Б




Рис. Б3 Схема подключения и расположение клемм для варианта с адресной меткой
(Добавочные резисторы не требуются)

Приложение Б




Рис. Б4 Схема подключения и расположение клемм для исполнения с адресной меткой «Рубеж»
(дополнительные резисторы не требуются)