

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
RA.RU.10ЧС13

143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12
телефон: +7 495 524 8181, 524 8183, 521 5433, 529 8411, 521 9119, 524 9864, 521 2765
e-mail: pojtest@vniipo.ru, www.pojtest.ru

РЕШЕНИЕ № 16688

от 09.07.2024

о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

провел анализ документов:

обращения Акционерного общества «Эридан» о внесении изменений в конструкцию сертифицированной продукции (добавление новых модификаций приборов в общепромышленном исполнении), (исх. № 352 от 24.06.2024, вх. № 493эп-ОС от 26.06.2024);
технические условия ТУ 4371-017-43082497-14 с изм. 7 «Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е («Гелиос»);
технические условия»;
извещение об изменении в Технических условиях ИИ № 7 от 17.06.2024;
акт о результатах анализа состояния производства № 16688 от 03.08.2023
на продукцию:

Извещатель пожарный пламени ИПП-07е («Гелиос») в исполнениях: ИПП-07е-И1-330-1/2-О; ИПП-07е-И2-330-1/2-О; ИПП-07е-И3-330-1/2-О; ИПП-07е-330-1-О; ИПП-07е-329/330-1-О;

Извещатель пожарный пламени адресный ИПП-07е («Гелиос») в исполнениях: ИПП-07еа-330-1-О; ИПП-07еа-329/330-1-О; ИПП-07еа-RS-330-1-О; ИПП-07еа-RS-329/330-1-О; ИПП-07еа-RS-HART-330-1-О; ИПП-07еа-RS-HART-329/330-1-О; ИПП-07еа-R2-330-1-О; ИПП-07еа-R2-329/330-1-О («Гелиос - ИК/УФ» R2),

ТУ 4371-017-43082497-14 с изм. 7 «Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е («Гелиос»);
Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

продукция, тип объекта сертификации, код (коды) продукции, сертификат

Закключение: планируемые изменения не ухудшают показатели сертифицированной продукции (изменения заключаются в отсутствии элементов взрывозащиты).

Модернизированная продукция соответствует установленным требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Разрешить выпуск в обращение модернизированной продукции:

Извещатель пожарный пламени ИПП-07е («Гелиос») в исполнениях: ИПП-07е-И1-330-1/2-О; ИПП-07е-И2-330-1/2-О; ИПП-07е-И3-330-1/2-О; ИПП-07е-330-1-О; ИПП-07е-329/330-1-О;

Извещатель пожарный пламени адресный ИПП-07е («Гелиос») в исполнениях: ИПП-07еа-330-1-О; ИПП-07еа-329/330-1-О; ИПП-07еа-RS-330-1-О; ИПП-07еа-RS-329/330-1-О; ИПП-07еа-RS-HART-330-1-О; ИПП-07еа-RS-HART-329/330-1-О; ИПП-07еа-R2-330-1-О; ИПП-07еа-R2-329/330-1-О («Гелиос - ИК/УФ» R2),

ТУ 4371-017-43082497-14 с изм. 7 «Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е («Гелиос»);
Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 - на основании сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00874/24 от 19.02.2024

выданного:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

заявитель (держатель сертификата)

Настоящее решение направить:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

наименование организаций

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
М.П.



Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

А.В. Клюкин

инициалы, фамилия