

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
 технических условий ПАСН.425211.008 ТУ,
 признан годным для эксплуатации и упакован
 согласно требованиям, предусмотренным в
 действующей технической документации.

Извещатель Г ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3

Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3 (далее – ИПР) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3 и контроллерами адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.
- ИПР выполняет функции:
 - ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации;
 - размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения короткого замыкания.
- ИПР маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
 с встроенным изолятором короткого замыкания
 ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3.....1 шт.
 Этикетка.....1 экз.
 Ключ.....1 шт.



QR-код для перехода
 на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- Гарантийный срок – 2 года,
 для изделий «Серия 3» – 3 года,
 для изделий «Серия 5» – 5 лет,
 для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПР. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПР.
- В случае выхода ИПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИПР на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:
 Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ipr_513_11ikz_a_r3-1981/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-66-55 для абонентов Казахстана,
 +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
 технических условий ПАСН.425211.008 ТУ,
 признан годным для эксплуатации и упакован
 согласно требованиям, предусмотренным в
 действующей технической документации.

Извещатель Г ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3

Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3 (далее – ИПР) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3 и контроллерами адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.
- ИПР выполняет функции:
 - ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации;
 - размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения короткого замыкания.
- ИПР маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
 с встроенным изолятором короткого замыкания
 ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3.....1 шт.
 Этикетка.....1 экз.
 Ключ.....1 шт.



QR-код для перехода
 на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- Гарантийный срок – 2 года,
 для изделий «Серия 3» – 3 года,
 для изделий «Серия 5» – 5 лет,
 для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПР. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПР.
- В случае выхода ИПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИПР на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:
 Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ipr_513_11ikz_a_r3-1981/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-66-55 для абонентов Казахстана,
 +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

www.kodos.ru