

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425211.010 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Извещатель пожарный ручной радиоканальный
Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R3 (далее – ИПР) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор) по радиоканальной линии связи через радиорасширитель сегмента PPC-250-R3.

1.2 ИПР выполняет функции:

- контроля нажатия приводного элемента (кнопки) и формирования извещения о пожаре;
- формирования и передачи в прибор извещений о неисправности питания и вскрытии (отрыва от стены) ИПР;
- индикации режима работы ИПР;
- тестирования с помощью кнопки ТЕСТ.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R31 шт.
Этикетка1 экз.
Элементы питания типа CR123A (установлены в корпусе)2 шт.
Ключ1 шт.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска. Гарантии не распространяются на элементы питания.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПР.

Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПР.

3.4 В случае выхода ИПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ipr_513_15_a_rk_r3-22139/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R3».



QR-код для перехода
на страницу продукта

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Свидетельство о приемке и упаковке

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.425211.010 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Извещатель пожарный ручной радиоканальный
Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R3 (далее – ИПР) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор) по радиоканальной линии связи через радиорасширитель сегмента PPC-250-R3.

1.2 ИПР выполняет функции:

- контроля нажатия приводного элемента (кнопки) и формирования извещения о пожаре;
- формирования и передачи в прибор извещений о неисправности питания и вскрытии (отрыва от стены) ИПР;
- индикации режима работы ИПР;
- тестирования с помощью кнопки ТЕСТ.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R31 шт.
Этикетка1 экз.
Элементы питания типа CR123A (установлены в корпусе)2 шт.
Ключ1 шт.

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска. Гарантии не распространяются на элементы питания.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИПР.

Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИПР.

3.4 В случае выхода ИПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ipr_513_15_a_rk_r3-22139/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 513-15-A-PK-R3».



реклама QR-код для перехода
на страницу продукта

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

www.kodos.ru