



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ45.B.00009/26

Серия RU № 0361711



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест - Санкт-Петербург» научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 196105, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149, адрес места осуществления деятельности 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, регистрационный номер RA.RU.11AЖ45 от 28.01.2016, телефон +78124410675, адрес электронной почты ptest-spb@igps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРВИСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», место нахождения (адрес юридического лица) 192289, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 9, корп. 1, литер А, офис 35; адрес осуществления деятельности 192289, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 9, корп. 1, помещение 31, телефон +78124486549, адрес электронной почты spb@ervist.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРВИСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», место нахождения (адрес юридического лица) 192289, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 9, корп. 1, литер А, офис 35; адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции 192289, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 9, корп. 1, помещение 31

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104-1 «ГРИФ-термокабель», РВАЛ.425212.002 ТУ «Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104-1 «ГРИФ-термокабель». Технические условия» с изм. 1. (см. Приложение № 0911827, № 0911828).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ отчета по испытаниям № 003-26 С от 03.06.2026, Независимого испытательного центра пожарной безопасности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности, RA.RU.21ПЖ17; протокола испытаний № ППБ-197/06-2026 от 09.06.2026, ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», RA.RU.21ЖЭ01; акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 24-ЕАЭС от 20.11.2025 Органа по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест – Санкт-Петербург», RA.RU.11AЖ45, эксперт Сабоненков Дмитрий Андреевич; дополнение № 24-ЕАЭС от 30.01.2026 к акту анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 24-ЕАЭС от 20.11.2025 Органа по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест – Санкт-Петербург», RA.RU.11AЖ45, эксперт Сабоненков Дмитрий Андреевич; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пункты 4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.2-6.1.4. Срок службы, условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 02.02.2026 (даты отбора образцов ЧЭ, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.07.2026 **ПО** 29.07.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мурашкевич Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Оханов Андрей Григорьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЖ45.B.00009/26

Серия **RU** № **0911827**

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ОК 034 (ОКПД2): 26.30.50.121 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8531 10 300 0	Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104-1 «ГРИФ-термокабель» в комплектации: - чувствительный элемент ЧЭ ИП 104-1-t-s-x «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, где t – класс извещателя пожарного теплового, s – материал оболочки ЧЭ, x – взрывозащищенное исполнение EX варианты исполнения: общего применения: - ЧЭ ИП104-1-A2-PVC «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-PVC «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-PVC «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-PVC «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-PVC «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002; всепогодное: - ЧЭ ИП104-1-A2-TR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-TR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-TR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-TR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-TR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002; химически стойкое: - ЧЭ ИП104-1-A2-CR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-CR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-CR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-CR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-CR «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, взрывозащищенное: - ЧЭ ИП104-1-A2-PVC-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-PVC-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-PVC-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-PVC-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-PVC-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A2-TR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-TR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-TR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-TR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-TR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A2-CR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-A3-CR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-C-CR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-D-CR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, - ЧЭ ИП104-1-F-CR-EX «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002; - элемент оконечный ЭО ИП 104-1-t-s «ГРИФ-термокабель» РВАЛ 425212.002, варианты исполнения: - коробка типа КМ 41206-01 или аналогичная (для ЧЭ ИП 104-1-t-s-x «ГРИФ-термокабель» при эксплуатации в помещениях); - коробка типа КМ 41236 или аналогичная (для ЧЭ ИП 104-1-t-s-x «ГРИФ-термокабель» при эксплуатации вне помещений); - коробка типа КВОП-тип А или аналогичная (для ЧЭ ИП 104-1-t-s-x «ГРИФ-термокабель» при эксплуатации не во взрывоопасной зоне);	РВАЛ.425212.002 ТУ с изм. 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мурашкевич Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Оханов Андрей Григорьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ45.В.00009/26

Серия **RU** № **0911828**

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	коробка типа КВМК Ехi-П или аналогичная, в зависимости от предполагаемой зоны применения (для ЧЭ ИП 104-1-t-s-ЕХ «ГРИФ-термокабель» при эксплуатации во взрывоопасной зоне); - барьер искрозащиты термокабеля ШСБ-ТК, ТУ 4217-001-50385815-2013 (для ЧЭ ИП 104-1-t-s-ЕХ «ГРИФ-термокабель» при эксплуатации во взрывоопасной зоне); - блок обработки БО ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель», рекомендуемые модели: модули контроля МТС-D, АВУЮ 634.211.058; модули контроля МТС-1,2,3, АВУЮ 634.211.056; модули интерфейсные термокабеля «Спектрон - МИТ», СПЕК.425212.002-02 или с аналогичными характеристиками.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Мурашкевич Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Оханов Андрей Григорьевич

(Ф.И.О.)