

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.00878****ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0017877**

ЗАО НВП «Болид»

Адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4,  
ОГРН: 1035003350766, тел./факс: +7 495 775 71 55**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО НВП «Болид»

Адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4,  
ОГРН: 1035003350766, тел./факс: +7 495 775 71 55**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**Резервированный источник питания РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р),  
АЦДР.436534.020 ЭТ  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.  
Общие технические требования и методы испытаний» (подраздел 5.2)**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Отчет о сертификационных испытаниях №13796 от 29.06.2017  
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.  
Схема сертификации: 5с**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**Сертификат соответствия SMK № РОСС RU.ИК32.К00153 от 14.03.2016  
Орган по сертификации систем менеджмента качества «СТАНДАРТ-СЕРТ», № РОСС RU.0001.13ИК32.  
АЦДР.436534.020 ЭТ.**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2017****по 05.07.2022**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Н.Н. Гурьянова

инициалы, фамилия