



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00826/23

Серия RU № 0414142



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ»

место нахождения 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д.25, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru, адрес места осуществления деятельности 410040, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. САРАТОВ, ПР-КТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 108/16В И ЗД. 108/16Г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ»

место нахождения 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д.25, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 410040, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. САРАТОВ, ПР-КТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 108/16В И ЗД. 108/16Г

ПРОДУКЦИЯ Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики:

Источники вторичного электропитания резервированные ИВЭПР 12/5; ИВЭПР 12/3,5; ИВЭПР 12/2; ИВЭПР 12/1,5; ИВЭПР 12/1,2; ИВЭПР 24/5; ИВЭПР 24/3,5; ИВЭПР 24/2,5; ИВЭПР 24/1,5; Источники вторичного электропитания резервированные адресные ИВЭПР 12/5 RS-R3; ИВЭПР 12/3,5 RS-R2; ИВЭПР 12/3,5 RS-R3; ИВЭПР 12/2 RS-R2; ИВЭПР 12/2 RS-R3; ИВЭПР 24/5 RS-R2; ИВЭПР 24/3,5 RS-R2; ИВЭПР 24/2,5 RS-R2; ИВЭПР 24/2,5 RS-R3, Технические условия ПАСН.436234.003 ТУ изм.23 «Источники вторичного электропитания резервированные и их компоненты» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0798ТР выдан 15.09.2023 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16464/ 16469/ 16470/ 16471/ 16472/ 16473/ 16474/ 16475/16485/ 16486 - 1 от 11.11.2022 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13, Эксперт-аудитор Морозова Татьяна Валерьевна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34700-2020 «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1.6 - 5.1.11, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 6.1 - 6.4, 7, 9.4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 18.10.2022 (дата изготовления образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2023

ПО 18.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Жуков Пётр Валерьевич

(Ф.И.О.)

