



Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H.09471 срок действия с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.



Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла более 0.5мм.

Тип датчика (исп.00, исп.01) _____ материал (ABS – пластик ABC)
 прибор (Д-датчик, М-магнит) _____ цвет корпуса (Б - белый, Ч - чёрный)
 _____ толщина материала (1,0 мм; 2,0 мм)
 _____ шаг фиксирующих кромок

Извещатели изготавливают 2 вида исполнения в соответствии с таблицей 1

Вид исполнения	Тип применяемого геркона	Обозначение исполнения	Длина выводов, мм., тип вывода
Исп.00	Нормально разомкнутый	ПАШК 425119.052-00	1500* Двойная изоляция
Исп.01	Переключающий	ПАШК 425119.052-01	1500* Двойная изоляция

ИЗВЕЩАТЕЛЬ

1 2 3

2-общий черный (зеленый)
1- НР красный (коричневый)
3- НЗ синий

3. **МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.**

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.2. Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1, транспортирование должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.2. Все претензии и заявки направлять по адресу: РОССИЯ 390027 г. Рязань, ул. Новая д.51В пом.Н4 ООО НПП «Магнито-контакт»
тел./ факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail: 451694@list.ru

7. Утилизация

Утилизация извещателей производится с действующим законодательством и с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Партия извешателей охранных точечных магнитоконтактных ИО 102-39	в количестве	штук соответствует техническим
--	--------------	--------------------------------

условиям ПАШК 425119.052ТУ и признана годной к эксплуатации.

Скачано с sec.ru