



Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H.09471 срок действия с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.



Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла более 0.5мм.

Извещатели изготавливают 2 вида исполнения в соответствии с таблицей 1

Вид исполнения	Тип применяемого геркона	Обозначение исполнения	Длина выводов, мм., тип вывода
Исп.00	Нормально разомкнутый	ПАШК 425119.052-00	1500* Двойная изоляция
Исп.01	Переключающий	ПАШК 425119.052-01	1500* Двойная изоляция

2-общий черный (зеленый)
1- НР красный (коричневый)
3- НЗ синий

“ ”