



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00874/24

Серия RU № 0414190



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРИДАН»,
место нахождения 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ Г.О., Г БЕРЕЗОВСКИЙ,
УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, СТР. 43,
ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРИДАН»,
место нахождения 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ Г.О., Г БЕРЕЗОВСКИЙ,
УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, СТР. 43,
ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е («Гелиос»), ТУ 4371-017-43082497-14 с изм. 6
«Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е («Гелиос»). Технические условия»
(см. Приложение № 0979957)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0855ТР выдан 16.02.2024
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16688 от 03.08.2023
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Ключин Алексей Валерьевич, Морозова Татьяна Валерьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 4.3.4, 4.3.9, раздел 12: пп. 12.1.2 - 12.1.6). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 20.07.2023 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2024 ПО 18.02.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Халимов Ильназ Халилович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00874/24

Серия **RU** № **0979957**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Исполнения извещателя пожарного пламени взрывозащищенного ИПП-07е («Гелиос»); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е-И1-330-1/2 («Гелиос - 2 ИК» И1); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е-И2-330-1/2 («Гелиос - 2 ИК» И2); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е-И3-330-1/2 («Гелиос - 2 ИК» И3); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е-330-1 («Гелиос - 3 ИК»); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е-329/330-1 («Гелиос - ИК/УФ»); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-330-1 («Гелиос - 3 ИК» Д1); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-329/330-1 («Гелиос - ИК/УФ» Д1); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-RS-330-1 («Гелиос - 3 ИК» RS); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-RS-329/330-1 («Гелиос - ИК/УФ» RS); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-RS-HART-330-1 («Гелиос - 3 ИК» RS-HART); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-RS-HART-329/330-1 («Гелиос - ИК/УФ» RS-HART); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-R2-330-1 («Гелиос - 3 ИК» R2); Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный адресный ИПП-07еа-R2-329/330-1 («Гелиос - ИК/УФ» R2)



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Халимов Ильназ Халилович

(Ф.И.О.)