



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00450/21

Серия **RU** № **0328835**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН» (ООО «НПО СПЕКТРОН»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Лиственная, дом 61.

Адрес места осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город Берёзовский, улица Ленина, дом 2Д.

Основной государственный регистрационный номер: 1169658131720. Телефон: +73433790795. Адрес электронной почты: info@spectron-ops.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН» (ООО «НПО СПЕКТРОН»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Лиственная, дом 61.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Россия, Свердловская область, город Берёзовский, улица Ленина, дом 2Д. Основной государственный регистрационный номер: 1169658131720.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный адресный «С2000-Спектрон», типы согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0842848), выпускаемый в соответствии с СПЕК.420529.000.001 ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон» Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-319/07-2021 от 29.07.2021 года Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖС01), протоколов НМ93-277/07-2021, НМ93-278/07-2021, НМ93-279/07-2021, НМ93-280/07-2021 от 30.07.2021 года Испытательного центра «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 596-СС/06-2021 от 09.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения – согласно приложению В СПЕК.420529.000.001 ТУ, срок хранения – 48 месяцев с момента изготовления, срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.08.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 02.08.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)



рецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00450/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0842848**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8531 10 950 0	Извещатель пожарный адресный «С2000-Спектрон», типы:	СПЕК.420529.000.001 ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон» Технические условия»
	Извещатель пожарный пламени ИП330 «Спектрон»: C2000-Спектрон-207, C2000-Спектрон-207-М, C2000-Спектрон-207-Н, C2000-Спектрон-207-Exi, C2000-Спектрон-207-Exi-М, C2000-Спектрон-207-Exi-Н, C2000-Спектрон-207-Exm, C2000-Спектрон-207-Exm-М, C2000-Спектрон-207-Exm-Н, C2000-Спектрон-807, C2000-Спектрон-807-М, C2000-Спектрон-807-Н, C2000-Спектрон-807-Exi, C2000-Спектрон-807-Exi-М, C2000-Спектрон-807-Exi-Н, C2000-Спектрон-807-Exm, C2000-Спектрон-807-Exm-М, C2000-Спектрон-807-Exm-Н, C2000-Спектрон-807-Exd-A, C2000-Спектрон-807-Exd-М, C2000-Спектрон-807-Exd-Н	
	Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон»: C2000-Спектрон-607, C2000-Спектрон-608, C2000-Спектрон-907, C2000P-Спектрон-909, C2000-Спектрон-607-М, C2000-Спектрон-608-М, C2000-Спектрон-907-М, C2000P-Спектрон-909-М, C2000-Спектрон-607-Н, C2000-Спектрон-608-Н, C2000-Спектрон-907-Н, C2000P-Спектрон-909-Н, C2000-Спектрон-607-Exi, C2000-Спектрон-608-Exi, C2000-Спектрон-907-Exi, C2000-Спектрон-607-Exi-М, C2000-Спектрон-608-Exi-М, C2000-Спектрон-907-Exi-Н, C2000-Спектрон-608-Exi-Н, C2000-Спектрон-907-Exi-Н, C2000-Спектрон-607-Exm, C2000-Спектрон-608-Exm, C2000-Спектрон-907-Exm, C2000-Спектрон-607-Exm-М, C2000-Спектрон-608-Exm-М, C2000-Спектрон-907-Exm-М, C2000-Спектрон-607-Exm-Н, C2000-Спектрон-608-Exm-Н, C2000-Спектрон-907-Exm-Н, C2000-Спектрон-607-Exd-A, C2000P-Спектрон-609-Exd-A, C2000-Спектрон-907-Exd-A, C2000P-Спектрон-909-Exd-A, C2000-Спектрон-607-Exd-М, C2000P-Спектрон-609-Exd-М, C2000-Спектрон-907-Exd-М, C2000P-Спектрон-909-Exd-М, C2000-Спектрон-607-Exd-Н, C2000P-Спектрон-609-Exd-Н, C2000-Спектрон-907-Exd-Н, C2000P-Спектрон-909-Exd-Н	
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный «Спектрон»: C2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-А исп.01, C2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В, C2000-Спектрон-512-Exd-A-ИПР-В исп.01, C2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-А исп.01, C2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-В исп.01, C2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А исп.01, C2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В, C2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В исп.01, C2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А исп.01, C2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В исп.01, C2000-Спектрон-535-Exi-РО-Н-ИПР-А исп.01, C2000-Спектрон-535-Exi-РО-Н-ИПР-В исп.01 Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный ИП 101: C2000-Спектрон-101-Т-Р, C2000-Спектрон-101-Т-Р-ВЭ, C2000-Спектрон-101-Т-Р-Н, C2000-Спектрон-101-Т-Р-Н-ВЭ, C2000-Спектрон-101-Exi-РО-Т-Р-Н	
	Опционально извещатель может комплектоваться барьером искрозащитным C2000-Спектрон-ИБ, C2000-Спектрон-ИБ-01, C2000-Спектрон-ИБ-02, радиорасширителем C2000P-Спектрон-APP125-Exi, C2000P-Спектрон-APP125-Exi-М, C2000P-Спектрон-APP125-Exi-Н, C2000P-Спектрон-APP125-Exm, C2000P-Спектрон-APP125-Exm-М, C2000P-Спектрон-APP125-Exm-Н, ретранслятором радиоканальным C2000P-Спектрон-PP-Exi, C2000P-Спектрон-PP-Exi-М, C2000P-Спектрон-PP-Exi-Н, C2000P-Спектрон-PP-Exm, C2000P-Спектрон-PP-Exm-М, C2000P-Спектрон-PP-Exm-Н, блоком разветвительным изолирующим БРИЗ-Exd-A, БРИЗ-Exd-Н, кабельными вводами, монтажной коробкой, стойкой, спецстойкой, спецронштейном, тестовым фонарем и видеомодулем	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)