



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

# СПЕКТРОН

## **ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ ИПЗ30-1-1 «Спектрон» серия 200**

**исполнения:**

**«Спектрон-202-Exm», «Спектрон-202-Exi»,  
«Спектрон-202-Exm-M», «Спектрон-202-Exi-M»,  
«Спектрон-202-Exm-H», «Спектрон-202-Exi-H»**

**Руководство по эксплуатации  
СПЕК.420529.000.001-35-06 РЭ**



2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПИСАНИЕ .....                                                                         | 3  |
| 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....                                                              | 3  |
| 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                                                      | 4  |
| 1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ .....                                                                  | 5  |
| 1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....                                                     | 5  |
| 1.4.1 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ .....                                              | 6  |
| 1.4.2 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ .....                                                              | 6  |
| 1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ .....                                                      | 7  |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....                                                      | 8  |
| 2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ .....                                                    | 8  |
| 2.1.1 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ<br>ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ..... | 9  |
| 2.1.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ<br>ПОСТОЯННОГО МАГНИТА .....     | 10 |
| 2.1.3 ВЗРЫВОЗАЩИТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ .....                                                       | 11 |
| 2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....                                              | 12 |
| 2.2.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ .....                                                       | 12 |
| 2.2.2 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ .....                                                  | 12 |
| 2.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ .....                                                            | 13 |
| 2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....                                                           | 14 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                                         | 15 |
| 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....                                                                   | 15 |
| 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ .....                                         | 16 |
| 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....                                                            | 16 |
| 7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....                                                          | 16 |
| 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....                                                                    | 17 |
| 9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА .....                                                            | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                                                                        | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....                                                                        | 19 |

## **ВНИМАНИЕ!**

*Перед установкой и включением извещателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.*

### **1. ОПИСАНИЕ**

«Спектрон-202-Ехm», «Спектрон-202-Ехi», «Спектрон-202-Ехm-М», «Спектрон-202-Ехi-М», «Спектрон-202-Ехm-Н» и «Спектрон-202-Ехi-Н» представляет собой взрывозащищенный извещатель пожарный пламени инфракрасного (2-ИК) диапазона. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34698-2020 к техническим средствам пожарной автоматики для высоконадежного обнаружения источников возгорания.

Рекомендуется для систем пожарной сигнализации во взрывоопасных зонах в закрытых помещениях без остекления (малой площадью остекления).

#### **1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Корпус извещателя «Спектрон-202-Ехm», «Спектрон-202-Ехi» выполнен из высокопрочного ABS-пластика.

Корпус извещателя «Спектрон-202-Ехm-М», «Спектрон-202-Ехi-М» – в корпусе из оцинкованной низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием.

Корпус извещателя «Спектрон-202-Ехm-Н», «Спектрон-202-Ехi-Н» – в корпусе из нержавеющей стали.

Извещатель имеет степень защиты от внешней среды IP66/IP68.

Извещатель «Спектрон-202-Ехm», «Спектрон-202-Ехm-М», «Спектрон-202-Ехm-Н» выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом m», имеющее уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» и соответствует маркировке взрывозащиты: **PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIC T85°C Db X**.

Извещатель может применяться во взрывоопасных зонах классов «1», «2», «21» и «22».

Извещатель «Спектрон-202-Ехi», «Спектрон-202-Ехi-М», «Спектрон-202-Ехi-Н» выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь ia», имеющее уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» с маркировкой **PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIC T85°C Da X**.

Может применяться во взрывоопасных зонах классов «0», «1», «2», «20», «21» и «22».

Подключается к приборам приемно-контрольным с обеспечением искрозащиты шлейфов сигнализации или через барьеры искрозащиты. Производителем рекомендуются к применению барьеры искрозащиты Спектрон-ИБ-01 и Спектрон-ИБ-02.

Извещатель оснащен функцией самоконтроля и встроенными реле «Пожар» и «Неисправность». Работает в 2-х и 4-х проводных ШС.

Конструкция прибора и схема расположения датчика, позволяет получить результирующую диаграмму обнаружения источников возгорания в виде 90°-го конуса.

Предусмотрено 4 режима работы извещателя с разными порогами чувствительности и временем обработки сигнала для уменьшения влияния помех при идентификации извещателем пожара или близком расположении предполагаемого места загорания.

По чувствительности к пламени тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 извещатель относится к первому классу по ГОСТ 34698-2020.

Минимальное время срабатывания извещателя на тестовые очаги пламени ТП-5 и ТП-6 на расстоянии 25 м – 6 с.

Для проверки работоспособности и выбора режима работы в комплекте с извещателем поставляется постоянный магнит. Процедура работы с магнитом описана в разделах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего руководства.

## 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.


| Характеристика                                                  |                            | Значение  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Спектральная чувствительность, нм                               |                            | 4300      |
| Чувствительность по ГОСТ Р 53325-2012                           |                            | 1 класс   |
| Минимальное время срабатывания, с                               | быстро                     | 6         |
|                                                                 | медленно                   | 22        |
| Чувствительность, м                                             | далеко                     | 25        |
|                                                                 | близко                     | 12        |
| Угол обзора, градусы                                            |                            | 90        |
| Устойчивость к прямому свету, не менее, лк                      | лампы накаливания          | 50 000    |
|                                                                 | люминесцент. лампы         | 50 000    |
| Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк |                            | 50 000    |
| Напряжение питания, В                                           |                            | 9 ÷ 26    |
| Ток потребления в режиме «ДЕЖУРНЫЙ», не более, мА               | 2-х проводное подключение  | 0,46      |
|                                                                 | 4-х проводное. подключение | 5         |
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА                            | 2-х проводное подключение  | 3 ÷ 26*   |
|                                                                 | 4-х проводное подключение  | 27        |
| Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более     | напряжение, В              | 30        |
|                                                                 | ток, мА                    | 100       |
| Время восстановления, не менее, с                               |                            | 2         |
| Температурный диапазон, °С                                      | 202-Exm, 202-Exi           | -55 ÷ +75 |
|                                                                 | 202-Exm-M/H, 202-Exi-M/H   | -55 ÷ +85 |
| Степень защиты оболочкой, не ниже, IP                           |                            | 66/68     |
| Масса, не более, г                                              | 202-Exm, 202-Exi           | 450       |
|                                                                 | 202-Exm-M/H, 202-Exi-M/H   | 800       |

\* - заводская установка

\*\* - выбор тока осуществляется потребителем

### 1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Габаритные размеры указаны в приложении А.



Слева: Спектрон-202-Ехm/Ехi, справа: Спектрон-202-Ехm/Ехi-М, -202-Ехm/Ехi-Н

Рисунок 1 – Внешний вид извещателей

Для извещателей пламени в корпусах из оцинкованной и нержавеющей стали дополнительно возможна защита кабеля металлорукавом ДУ 10мм. (Спектрон-КМР\*).

\*Длину уточнять при заказе, минимальная длина 5м., далее кратно 1м.



Рисунок 2 – Спектрон-КМР

### 1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

#### **ВНИМАНИЕ!**

*Переход извещателя из режима «ПОЖАР» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» осуществляется снятием напряжения питания на время не менее 2 сек.*

Извещатель представляет собой автоматическое оптоэлектронное устройство, которое предназначено для обнаружения возгораний по инфракрасному (2-ИК) излучению пламени, формирования и передачи сигнала в аппаратуру технических средств оповещения, пожарной сигнализации.

Принцип работы основан на воздействии излучений пламени на 2-ИК датчика извещателя. Далее сигнал преобразуется в электрический импульс. После обработки сигнала по специальному алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», для обеспечения максимальной

чувствительности извещателя к излучению пламени при максимальном подавлении ложных помех формируется сигнал «ПОЖАР».

Извещатель производится с кабелем 12Х0,22мм<sup>2</sup> длиной 0,8 метра. Для монтажа извещателей пламени серии 200 производитель рекомендует использовать специальные монтажные коробки производства НПО «Спектрон». Коробка оснащена платой с клеммными зажимами для подключения кабеля извещателя, линий ШС, Руст, Рдоб и Рок. Коробка позволяет подключать извещатель как по 2-х проводной, так и по 4-х проводной схеме.

#### 1.4.1 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Супер-яркий светодиод служит индикатором режимов работы извещателя – «ДЕЖУРНЫЙ», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ». Соответствие текущих состояний извещателя режимам индикации светодиода приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Состояние извещателя                                                                | Свечение светодиода                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания включено, режим «ДЕЖУРНЫЙ» (отсутствие неисправности или пожара) | Одинарные вспышки красного цвета с периодом 7 сек.                                                                                                                    |
| Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ»                                                               | Одинарные вспышки красного цвета с периодом 1 сек.                                                                                                                    |
| Режим «ПОЖАР»                                                                       | Постоянное горение красным цветом                                                                                                                                     |
| Режим «НАСТРОЙКА»                                                                   | Групповые вспышки красного цвета.<br>- одиночные вспышки – режим №1<br>- двойные вспышки – режим №2<br>- тройные вспышки – режим №3<br>- четверные вспышки – режим №4 |

#### 1.4.2 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

##### Двухпроводное подключение извещателя

При подключении извещателя в двухпроводную линию шлейфа сигнализации состояние «ПОЖАР» характеризуется изменением тока потребления извещателя. Ток потребления извещателя в режиме «ПОЖАР» может принимать различные значения от 3 до 27 мА, в зависимости от величины установленного Руст (см таблицу 3).

Таблица 3

| № п/п | Ток извещателя в режиме «Пожар», мА при напряжении питания 12 В. В правой колонке ток при подключении наиболее распространенных резисторов |                   | Номинал резистора Руст. В правой колонке номиналы наиболее распространенных резисторов |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | Ток при Руст – 1%                                                                                                                          | Ток при Руст – 5% | Руст – 1%                                                                              | Руст – 5% |
| 1     | 3,3                                                                                                                                        | 3,3               | ∞                                                                                      | ∞         |
| 2     | 5                                                                                                                                          | 5,1               | 1210 Ом                                                                                | 1,2 кОм   |
| 3     | 7                                                                                                                                          | 6,8               | 536 Ом                                                                                 | 560 Ом    |
| 4     | 10                                                                                                                                         | 9,8               | 261 Ом                                                                                 | 270 Ом    |
| 5     | 12                                                                                                                                         | 11,9              | 178 Ом                                                                                 | 180 Ом    |
| 6     | 15                                                                                                                                         | 15,2              | 102 Ом                                                                                 | 100 Ом    |
| 7     | 20                                                                                                                                         | 20,1              | 40,2 Ом                                                                                | 39 Ом     |
| 8     | 25                                                                                                                                         | 25                | 5,62 Ом                                                                                | 5,6 Ом    |
| 9     | 26                                                                                                                                         | 26                | 0                                                                                      | 0         |

Руст подключается к черному и зеленому проводникам кабеля извещателя. При отсутствии Руст и разомкнутых черном и зеленом проводе ток извещателя в режиме «ПОЖАР» 3,3 мА. При отсутствии Руст и замкнутых черном и зеленом проводе ток извещателя в режиме «ПОЖАР» соответствует 27 мА.

Для получения значения тока «ПОЖАР», отличного от указанных в таблице, подобрать номинал Руст в промежутке между ближайшими к требуемому значению тока «ПОЖАР».

В таблице указаны значения тока «ПОЖАР» при напряжении питания 12 В. При повышении напряжения питания допустимо незначительное повышение тока «ПОЖАР», при снижении напряжения – уменьшение тока «ПОЖАР». В диапазоне питания от 8 до 24 вольт значение тока изменяется не более 10%.

При 2-х проводном подключении проверка работоспособности извещателя и выбор режима работы производится при помощи постоянного магнита.

#### **Четырехпроводное подключение извещателя**

##### ***ВНИМАНИЕ!!!***

***При 4-х проводном подключении черный и зеленый провода в кабеле извещателя должны быть замкнуты накоротко.***

При четырехпроводном подключении извещатель запитан от индивидуального источника питания, отдельно от линии шлейфа сигнализации.

В работу включаются реле «ПОЖАР», оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ» и электронная схема для работы с тестовым излучателем.

Реле «ПОЖАР», имеющее сухой перекидной (нормально разомкнутый и нормально замкнутый) контакт, в режиме «ДЕЖУРНЫЙ» обесточено. При переходе извещателя в режим «ПОЖАР» реле «Пожар» изменением состояния контактов передает в ШС тревожный сигнал. Светодиодный индикатор извещателя в режиме «ПОЖАР» переходит в режим постоянного свечения.

Оптореле «Неисправность» при включенном питании на извещатель и отсутствии какой-либо неисправности находится под напряжением, его контакты замкнуты. Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» выдаётся посредством размыкания контактов на время 0,5 сек. и соответствующей индикацией светодиода извещателя.

Контактные группы реле «ПОЖАР» и оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ» рассчитаны на ток до 100 мА и напряжение 30 В постоянного тока при резистивной нагрузке.

Величина добавочного резистора (Rдоб.) выбирается из руководства по эксплуатации применяемого ППКОП.

При подключении по 4-х проводной схеме с использованием режима «НЕИСПРАВНОСТЬ», оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ» вносит в шлейф дополнительное сопротивление 30 Ом.

При 4-х проводном подключении проверка работоспособности извещателя и выбор режима работы может производиться при помощи постоянного магнита – поставляется в комплекте с извещателем.

## **1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

На корпус извещателя должна быть нанесена маркировка со следующей информацией:

- наименование изготовителя или зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа электрооборудования и условное наименование;
- маркировка взрывозащиты;

- аббревиатура органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
- диапазон температуры окружающей среды по ГОСТ 31610.0-2019;
- напряжение питания;
- дата выпуска;
- заводской номер;
- знак соответствия системы сертификации;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
- специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При монтаже и эксплуатации извещателя принять меры по защите его от механических воздействий и ударов.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током имеет класс защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75. Питание извещателя осуществляется от источника, имеющего разделительный трансформатор или преобразователь, у которых входная и выходная обмотки не должны иметь электрического контакта и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.

Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с напряжением от 9 до 26 В и в шлейфе сигнализации с переполюсовкой с номинальным напряжением 24 В при следующих временных параметрах переполюсовки:

- длительность импульса «+» не менее, мс.: 700;
- длительность импульса «-», мс.:  $50 \div 100$ .

Извещатель при использовании функции самоконтроля вносит в шлейф сопротивление 30 Ом для четырехпроводного подключения, уменьшая тем самым максимальное сопротивление проводов шлейфа, нормируемое документацией используемого приёмно-контрольного прибора.

При установке извещателя необходимо учитывать, что наличие в зоне контроля предметов, непрозрачных в диапазоне 4,3 мкм (оконного стекла, перегородок, ширм, стеллажей и т.д.) создает за ними зону нечувствительности. Оптическая ось зоны контроля проходит через центр чувствительного элемента нормально к поверхности входного окна.

Для предохранения от ложных срабатываний не устанавливать извещатель на поверхности, подверженные раскачиванию и/или вибрации, не допускать попадания на его чувствительные элементы излучений от газо- и электросварки всех типов, а также объекты с изменяющейся интенсивностью теплового излучения в диапазоне частот  $4 \div 10$  Гц (например, печи, камины, мощные калориферы, движущиеся источники тепла и т.п.).

Емкость извещателя для расчета искробезопасной цепи – 100 пФ.

Индуктивность извещателя для расчета искробезопасной цепи – 10 мкГн.

При эксплуатации извещателя Спектрон-202-Ехi-М, Спектрон-202-Ехi-Н искробезопасность цепей питания (ШС, линия питания) и цепей, подключаемых к «сухим» контактам реле, обеспечивается барьером(ами) безопасности или подключением электрооборудования, имеющим сертификаты соответствия о взрывозащищенности с учетом требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Цепи питания (ШС, линия питания) извещателя Спектрон-202-Ехi-М, Спектрон-202-Ехi-Н должны быть запитаны от искробезопасного источника или через барьер искрозащиты, имеющего следующие параметры:

- вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;
- уровень взрывозащиты не ниже «ia» для группы смеси IIС;
- при максимальном рабочем напряжении  $U_i \text{ max} = 12 \text{ В}$ ;
- максимальный ток  $I_i \text{ max} = 500 \text{ мА}$ ;
- при максимальном рабочем напряжении  $U_i \text{ max} = 28 \text{ В}$ ;
- максимальный ток  $I_i \text{ max} = 100 \text{ мА}$ ;
- сертификат соответствия о взрывозащищённости.

При эксплуатации извещателя Спектрон-202-Ехi-М, Спектрон-202-Ехi-Н цепи электрооборудования, подключаемого к «сухим» контактам реле, должны быть запитаны от искробезопасного источника или через искробарьер, имеющего следующие параметры

- вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;
- уровень взрывозащиты не ниже «ia» для группы смеси IIС;
- при максимальном рабочем напряжении  $U_i \text{ max} = 12 \text{ В}$ ;
- максимальный ток  $I_i \text{ max} = 500 \text{ мА}$ ;
- при максимальном рабочем напряжении  $U_i \text{ max} = 28 \text{ В}$ ;
- максимальный ток  $I_i \text{ max} = 100 \text{ мА}$ ;
- максимальная коммутируемая мощность контактов реле  $P_i \text{ max} = 0,7 \text{ Вт}$ ;
- сертификат соответствия о взрывозащищённости.

### 2.1.1 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

*На время тестирования извещателей система пожаротушения и система оповещения должны быть отключены во избежание нежелательной активации.*

Порядок проверки работоспособности извещателя комплектным магнитом:

- отключить систему пожаротушения и систему оповещения;
- по одиночным вспышкам индикатора с периодом 7 секунд убедиться, что извещатель находится в режиме «ДЕЖУРНЫЙ»;
- поднести магнит к корпусу извещателя, как показано на рисунке 1. При этом извещатель перейдет в режим «ПОЖАР», индикатор извещателя переключится в режим постоянного свечения;
- отвести магнит от корпуса извещателя – извещатель автоматически переключится в режим «ДЕЖУРНЫЙ» (если магнит удерживался на корпусе более 10 сек, при отведении магнита индикатор 5 раз групповыми вспышками укажет установленный режим чувствительности (см таб. 4, столбец 2), после чего автоматически переключится в режим «Дежурный»).

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*При поднесении магнита к корпусу, светодиод извещателя индицирует сигнал «ПОЖАР» в течение 10 секунд, после чего переключается в режим индикации установленного режима чувствительности.*

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

*После проверки работоспособности не подносить магнит к корпусу извещателя вторично в течение 10 секунд, чтобы не сбился установленный режим чувствительности (см п.2.1.2)*

## 2.1.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

### **ВНИМАНИЕ!!!**

*При изменении режима чувствительности отключить систему пожаротушения и систему оповещения!*

*Настройка режима чувствительности извещателя при помощи постоянного магнита связана с обязательным переходом извещателя в режим «ПОЖАР».*

Извещатель имеет 4 режима чувствительности (таблица 4). На предприятии-изготовителе устанавливается заводская настройка – режим №2.

Таблица 4 – Режимы чувствительности извещателя

| № режима | Наименование режима | Групповые вспышки индикатора | Дальность обнаружения, м | Время реакции извещателя | Помехоустойчивость |
|----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | Далеко/быстро       | Одиночные вспышки            | 30                       | 6 сек                    | Нормальная         |
| 2        | Далеко/медленно*    | Двойные вспышки              | 30                       | 22 сек                   | Повышенная         |
| 3        | Близко/быстро       | Тройные вспышки              | 12                       | 6 сек                    | Высокая            |
| 4        | Близко/медленно     | Четверные вспышки            | 12                       | 22 сек                   | Максимальная       |

\* - заводская установка

Изменение режима чувствительности извещателя производится кратковременным прикладыванием и отведением магнита от корпуса извещателя. Количество прикладываний соответствует номеру режима чувствительности извещателя:

- режим №1 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 1 раз;
- режим №2 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 2 раза;
- режим №3 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 3 раза;
- режим №4 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 4 раза;

Выбор режима чувствительности производится в следующей последовательности:

- отключить систему пожаротушения и систему оповещения;
- по одиночным вспышкам индикатора с периодом 7 секунд убедиться, что извещатель находится в режиме «Дежурный»;
- поднести магнит к корпусу извещателя, как показано на рисунке 1 – извещатель перейдет в режим «ПОЖАР», индикатор – в режим постоянного свечения;
- держать магнит на корпусе, пока извещатель не переключится из режима «ПОЖАР» в режим настройки (10 сек). При переходе в режим настройки светодиод извещателя переключится в режим индикации установленного режима (см таб. 4, столбец 2);
- отвести магнит от корпуса извещателя, при этом индикатор продолжит групповыми вспышками указывать текущий режим чувствительности (5 раз, после чего извещатель переключится в режим «Дежурный»);
- до перехода извещателя в режим «Дежурный» кратковременно приложить и отвести магнит от корпуса извещателя (приложение зафиксировать загоранием светодиодного индикатора). Извещатель переключится в режим чувствительности №1;

- для выбора режимов 2, 3 или 4 прикладывать и отводить магнит от корпуса извещателя количество раз, соответствующее выбранному режиму:

- режим №2 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 2 раза;

- режим №3 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 3 раза;

- режим №4 – приложить и отвести магнит от корпуса извещателя 4 раза;

(второе и последующие прикладывания магнита к корпусу производить до момента, когда индикатор вспышками начнет показывать установленный режим работы. Если приложить магнит к корпусу после начавшихся вспышек индикатора – настройка начинается сначала;

- после настройки проконтролировать установленный режим по индикатору извещателя:

- режим №1 – одиночные вспышки;

- режим №2 – двойные групповые вспышки;

- режим №3 – тройные групповые вспышки;

- режим №4 – четверные групповые вспышки;

Если по ошибке выбран не тот режим – повторить процедуру настройки сначала.

### 2.1.3 ВЗРЫВОЗАЩИТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь «ia» обеспечивается следующими средствами:

- извещатель предназначен для работы с источником питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения извещателя во взрывоопасной зоне;

- входные цепи извещателя исполнений Спектрон-202-Exi, Спектрон-202-Exi-M, Спектрон-202-Exi-H защищены блокирующими диодами и стабилитроном. Для ограничения тока и напряжения внутренних электрических цепей извещателя применены стабилитроны и ограничительный резистор;

- резервирование защитных элементов для искробезопасных цепей уровня «ia» выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);

- электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 номинальных значений в нормальном и аварийном режимах работы;

- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Взрывозащита вида «герметизация компаундом «mb» обеспечивается следующими средствами:

- заливка компаундом выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. Компаунд сохраняет свои свойства во всем диапазоне рабочих температур;

- резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности используются при нагрузках, не превышающих 2/3 значения номинального напряжения, номинального тока и номинальной мощности в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 для вида взрывозащиты «mb»;

- электрические цепи извещателя защищены токоограничительными резисторами, обеспечивающими ограничение тока в нормальном и аварийном режимах работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 для вида взрывозащиты «mb»;

- электрические зазоры и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

## 2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### 2.2.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель должен размещаться таким образом, чтобы обеспечить наилучший беспрепятственный обзор защищаемой зоны. При этом должны быть приняты во внимание следующие факторы:

- Определение наиболее возможных источников возгораний.
- Уверенность, что для адекватной защиты контролируемой зоны используется достаточное количество извещателей.
- Расположение и нацеливание извещателя должно быть произведено с учетом расстояния действия и угла обзора извещателя.
- Обеспечение лёгкого доступа к извещателю для проведения работ по периодическому обслуживанию.
- Извещатель должен быть нацелен на объект по нисходящей под углом к горизонту (рис. 3).
- Для получения наилучших показателей работы, извещатель должен монтироваться на жесткой поверхности, не подверженной вибрациям.




Рисунок 3 – Установка извещателя по отношению к горизонту

### 2.2.2 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

#### ВНИМАНИЕ!

**Установка и электромонтаж извещателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.**

*При монтаже и эксплуатации извещателя запрещено:*

- отворачивать винты и вскрывать корпус извещателя;
- подключать напряжение питания, не соответствующее характеристикам извещателя;
- эксплуатировать изделие при  $t^{\circ}$  окружающей среды, не соответствующей характеристикам извещателя;
- подключать к контактам встроенных реле «Пожар» и оптореле «Неисправность» напряжение и/или ток, не соответствующие характеристикам извещателя;
- вносить любые изменения в конструкцию извещателя;
- подвергать извещатель ударам или падению с высоты более 0,1 м;
- подключать извещатель с отступлением от схем, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации;
- эксплуатировать извещатель в агрессивных химических средах.

*Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы извещателя.*

*На время тестирования или технического обслуживания, система пожаротушения и оповещения должна быть отключена во избежание нежелательной активации средств пожаротушения и оповещения.*

### **ВНИМАНИЕ!**

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих их качество, без уведомления*

Монтаж извещателя на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы, в составе которой он используется.

Перед монтажом извещателя необходимо произвести внешний осмотр, особенно обратить внимание на:

- отсутствие повреждений корпуса и оптической части;
- отсутствие повреждений кабеля.

Для установки и монтажа извещателя необходимо выполнить следующее:

- определить место установки и разметить место крепления;
- закрепить крепежно-юстировочное устройство на рабочем месте;
- установить на крепежно-юстировочное устройство извещатель, выставить угол наклона и зафиксировать болтом и гайкой, рис. А1 и А2;
- подключить заземляющий проводник к корпусу извещателя (для извещателя в металлическом корпусе);
- повернуть извещатель для правильного нацеливания на контролируемую зону, зафиксировать;
- осуществить электрический монтаж согласно приведенным ниже схемам подключения.

## **2.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ**

Цепи Руст. выходят на монтажную коробку и используются только во время наладки извещателя. После наладки монтажная коробка должна быть опечатана.

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002, ГОСТ IEC 60079-14-2013.

При прокладке кабеля шлейфа сигнализации следует руководствоваться следующими правилами:

- шлейф сигнализации располагать вдали от силовых кабелей, пересечение силового кабеля с кабелем шлейфа сигнализации должно производиться под прямым углом;
- при использовании экранированного кабеля для прокладки шлейфа сигнализации его экран должен быть соединён с клеммой «земля» приёмно-контрольного прибора, который должен быть заземлён;
- заземление экрана должно быть надёжным и осуществляться только в одной точке.

Питание Извещателя с подключенным реле должно осуществляться от источника питания с напряжением от 9 до 26 В и током нагрузки не менее 25\*N мА, где N-количество извещателей.

Таблица 5 – Номиналы установочных резисторов при подключении по 2-х проводной схеме к ППК различных производителей

| ППКОП                                          | Руст. Ом<br>(однопороговое включение) | Руст. Ом<br>(двухпороговое включение) | Рок.,<br>кОм |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Спектрон, Магистр, Гранит                      | 270                                   | 1200                                  | 7,5          |
| ВЭРС                                           | 270                                   | 1200                                  | 7,5          |
| Сигнал-ВКА                                     | 1200                                  | нет режима                            | 4,7          |
| Сигнал ВК-4                                    | 560                                   | нет режима                            | 4,7          |
| Рубеж АМП-4                                    | 270                                   | 1200                                  | 4,7          |
| Сигнал-20П «тип ШС 1»                          | 270                                   | 560                                   | 4,7          |
| C2000-АСПТ «тип ШС 1»<br>C2000-АСПТ «тип ШС 2» | нет режима                            | 560                                   | 4,7          |

Таблица 6 – Номиналы резисторов при подключении по 4-х проводной схеме к ППК различных производителей

| ППКОП                     | Рдоб., Ом<br>(однопороговое включение) | Рдоб., Ом<br>(двухпороговое включение) | Рок.,<br>кОм |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Спектрон, Магистр, Гранит | 820                                    | 2000                                   | 7,5          |
| ВЭРС                      | 820                                    | 1500                                   | 7,5          |
| Сигнал-ВКА                | 820                                    | нет режима                             | 4,7          |
| Сигнал ВК-4               | 1000                                   | нет режима                             | 4,7          |
| Рубеж АМП-4               | 1000                                   | 2000                                   | 4,7          |
| Сигнал-20П «тип ШС 1»     | 1500                                   | 3000                                   | 4,7          |
| C2000-АСПТ «тип ШС 1»     | нет режима                             | 3000                                   | 4,7          |
| C2000-АСПТ «тип ШС 2»     | нет режима                             | 3000<br>включение по двум ШС           | 4,7          |
| C2000-AP2 (AP8)           | 4700                                   | нет режима                             | 10           |
| ЯУЗА -Ех                  | 1000                                   | 2000                                   | 10           |

## 2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### **ВНИМАНИЕ!**

*Извещатель не содержит элементов, ремонтируемых пользователем*

| № п/п | Характер неисправности                                           | Возможная причина неисправности                                    | Способ устранения                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Отсутствует свечение индикатора, извещатель не работает          | Неправильное подключение к ШС, плохой контакт в местах подключения | Проверить подключение согласно схемам в настоящем руководстве.<br>Проверить контакты |
| 2     | Извещатель не срабатывает на пламя                               | Загрязнен оптический элемент                                       | Очистить оптический элемент                                                          |
| 3     | Извещатель переходит в «Пожар», а ППК остается в дежурном режиме | Отсутствует или неправильно подобран Руст. или Рдоб                | Установить или подобрать Руст. или Рдоб нужного номинала (табл. 5 и 6)               |
| 4     | Извещатель не работает по 4-х проводной схеме                    | Не замкнуты зеленый и черный провода кабеля извещателя             | Замкнуть зеленый и черный провода кабеля извещателя                                  |

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Рекомендуется иметь запасной извещатель для экстренной замены неисправного устройства и обеспечения непрерывной защиты опасной зоны.*

### **3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Перед проведением периодического технического обслуживания извещателя отключить управление пуском пожаротушения*

Находящиеся в окружающей среде загрязняющие вещества, такие как пыль, грязь либо пленкообразующие материалы снижают дальность обнаружения, поэтому следует проводить периодическое техническое обслуживание извещателя.

Для гарантии максимальной чувствительности, оптическая часть извещателя должна поддерживаться в чистом состоянии.

По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, проводить очистку оптической части извещателя при помощи кисточки.

Стекло и плексиглас существенно снижают уровень энергии излучения и не должны находиться между извещателем и потенциальным источником возгорания.

Между извещателем и контролируемой зоной не следует располагать какие-либо физические объекты, которые могут загораживать зону обзора.

### **4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

Оборудование не предназначено для ремонта пользователем на местах использования.

При возникновении проблем, следует обратиться к разделу данного руководства по эксплуатации «Обнаружение и устранение неисправностей», при невозможности самостоятельной диагностики следует обратиться в техническую поддержку для выявления неисправности:

- по телефону 8-800-500-10-73;
- по электронной почте [support@spectron-ops.ru](mailto:support@spectron-ops.ru)

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности, заполняется накладная (скачать акт рекламации и накладную можно по ссылке <https://spectron-ops.ru/zayavka-na-remont>), заполненные документы направляются по средствам электронной почты в отдел технической поддержки ([support@spectron-ops.ru](mailto:support@spectron-ops.ru)).

После проверки и подтверждения неисправности оборудования, отделом технической поддержки потребителю выдается посредством электронной почты направление на ремонт.

Потребитель самостоятельно отправляет неисправное оборудование с паспортом, актом, накладной и направлением ОТП на ремонт в адрес предприятия-изготовителя: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. тел.: (343)379-07-95.

Упаковка извещателя для транспортировки описана в разделе 5 «Транспортирование и хранение».

## **5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения свободного перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае механических повреждений; в случае нарушения требований руководства по эксплуатации.

## **7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

На взрывозащищенный извещатель пламени «Спектрон-202-Ехm», «Спектрон-202-Ехi», «Спектрон-202-Ехm-М», «Спектрон-202-Ехi-М», «Спектрон-202-Ехm-Н», «Спектрон-202-Ехi-Н» имеется сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» выданный ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00721/21 срок действия с 12.07.2021 по 11.07.2026

На взрывозащищенный извещатель пламени «Спектрон-202-Ехm», «Спектрон-202-Ехi», «Спектрон-202-Ехm-М», «Спектрон-202-Ехi-М», «Спектрон-202-Ехm-Н», «Спектрон-202-Ехi-Н» имеется сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной

безопасности и пожаротушения» выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00667/22 срок действия с 10.10.2022 по 09.10.2027

## 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки извещателя входит:

извещатель ..... 1 шт.;  
монтажная коробка ..... по заказу;  
крепежно-юстировочное устройство ..... 1 шт.;  
постоянный магнит ..... 1 шт.;  
паспорт СПЕК.420529.000.001-35 ПС ..... 1 шт.;  
солнцезащитный козырек для извещателя в металлическом корпусе (в комплект не входит,  
поставляется по отдельному заказу) ..... 1 шт.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример записи в документации при заказе:

Извещатель пожарный пламени ИП330-1-1 «Спектрон-202-Ехт».

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### габаритные размеры




Рисунок А1 – Габаритные и установочные размеры Спектрон-202, 202-Exm/Exi




Рисунок А2 – Габаритные и установочные размеры Спектрон-202-Exm/Exi-M, -202-Exm/Exi-H

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Рисунок Б1 – 2-х проводная схема подключения с использованием режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б2 – 2-х проводная схема подключения без использования режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б3 – 4-х проводная схема подключения с использованием режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б4 – 4-х проводная схема подключения без использования режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б5 – 4-х проводная схема подключения к С2000-АР2 (АР-8) с использованием режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б6 – 4-х проводная схема подключения к С2000-АР2 (АР-8) без использования режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»




Рисунок Б7 – 4-х проводная схема подключения к АМ-1 с использованием режима «НЕИСПРАВНОСТЬ».




Рисунок Б8 – 4-х проводная схема подключения к АМ-1 без использования режима «НЕИСПРАВНОСТЬ».

**АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия,  
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**