



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Лиственная, Дом 61

Адрес места осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д

Основной государственный регистрационный номер 1169658131720.

Телефон: +73433790795 Адрес электронной почты: info@spectron-ops.ru

в лице Директора Козырина Юрия Александровича

заявляет, что Оборудование для систем охранной и пожарной сигнализации: извещатели торговой марки «Спектрон», модели, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620036, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Лиственная, Дом 61

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Россия, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, 2Д Продукция изготовлена в соответствии с СПЕК.420529.000.001 ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон», СПЕК.425212.002 ТУ «Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный», СПЕК.425100.001 ТУ «Извещатель Охранный Ех».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8531 103000, 8531 109500

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ ИЛ11-2024-08-0043, ИЛ11-2024-08-0044, ИЛ11-2024-08-0045 от 07.08.2024 года, выданных Испытательной лабораторией ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕФЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ11)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.08.2029 включительно.

(подпись)

Козырин Юрий Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.89621/24

Дата регистрации деклараций о соответствии: 07.08.2024



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.89621/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8531109500	Извещатель пламени: Спектрон-201, Спектрон-201/Р, Спектрон-204, Спектрон-204-У, Спектрон-205, Спектрон-205-У, Спектрон-801, Спектрон-801-У, Спектрон-804, Спектрон-804-У, Спектрон-804-З, Спектрон-804-У-З, Спектрон-601-С, Спектрон-601-С-У, Спектрон-601, Спектрон-601-У, Спектрон-401, Спектрон-401-У, Спектрон-202, Спектрон-202-Х, Спектрон-202-Х-У, С2000-Спектрон-207-Х, С2000-Спектрон-207-Х-У, Спектрон-220, Спектрон-220-Р, Спектрон-220-Ех, Спектрон-220-Р-Ех, Спектрон-801-Х, Спектрон-801-Х-З, Спектрон-801-Х-У, Спектрон-801-Х-У-З, Спектрон-804-Х, Спектрон-804-Х-З, Спектрон-804-Х-У, Спектрон-804-Х-У-З, Спектрон-801-Х, Спектрон-801-Х-У, Спектрон-801-Х-З, Спектрон-801-Х-У-З, Спектрон-801-Х-У, Спектрон-801-Х-У-В, Спектрон-801-Х-У-З, Спектрон-801-Х-У-В-З, Спектрон-804-Х, Спектрон-804-Х-У, Спектрон-804-Х-З, Спектрон-804-Х-У-З, Спектрон-804-Х-У, Спектрон-804-Х-У-В, Спектрон-804-Х-У-З, Спектрон-804-Х-У-В-З, Спектрон-804-Х-У, Спектрон-804-Х-У-В, Спектрон-804-Х-У-З, Спектрон-804-Х-У-В-З, Спектрон-701-Х-У, Спектрон-701-Х-У-З, С2000-Спектрон-807-Х, С2000-Спектрон-807-Х-У, С2000-Спектрон-807-Х-У, Спектрон-401-Х, Спектрон-401-Х-З, Спектрон-401-Х-У, Спектрон-401-Х-У-З, Спектрон-401.01-Х, Спектрон-401.01-Х-З, Спектрон-401.01-Х-У, Спектрон-401.01-Х-У-З, Спектрон-601-Х, Спектрон-601-Х-З, Спектрон-601-Х-У, Спектрон-601-Х-У-З, Спектрон-901-Х, Спектрон-901-Х-З, Спектрон-901-Х-У, Спектрон-901-Х-У-З, Спектрон-501-Х-У, Спектрон-501-Х-У-З, Спектрон-601-Х, Спектрон-601-Х-У, Спектрон-601-Х-З, Спектрон-601-Х-У-З, Спектрон-601-Х-У, Спектрон-601-Х-У-В, Спектрон-601-Х-У-З, Спектрон-601-Х-У-В-З, Спектрон-605-Х-У, Спектрон-605-Х-У-З, Спектрон-901-Х, Спектрон-901-Х-У, Спектрон-901-Х-У-З, Спектрон-901-Х-У-В, Спектрон-901-Х-У-З, Спектрон-901-Х-У-В-З, С2000-Спектрон-607-Х, С2000-Спектрон-607-Х-У, С2000-Спектрон-608-Х, С2000-Спектрон-608-Х-У, С2000-Спектрон-907-Х, С2000-Спектрон-907-Х-У, С2000-Спектрон-607-Х-У, С2000-Спектрон-907-Х-У, С2000Р-Спектрон-609-Х-У, С2000Р-Спектрон-909-Х-У; Извещатель пожарный ручной: Спектрон-513-Х-У, Спектрон-513-Х-У-В, Спектрон-513-Х-У-В-З, Спектрон-513-Х-Р-О-У-В, Спектрон-513-Х-Р-О-У-В-З, Спектрон-535-Х-У, Спектрон-535-Х-У-В, Спектрон-535-Х-У-В.исп.01, Спектрон-535-Х-Р-О-У, Спектрон-535-Х-Р-О-У-В, С2000-Спектрон-535-Х-Р-О-У-В, С2000-Спектрон-535-Х-Р-О-У-В.исп.01, Спектрон-512-Х-У-В, Спектрон-512-Х-У-В-З, Спектрон-535-Х-У-В, Спектрон-512-Х-У-В.исп.01, Спектрон-535-Х-У-В-З, С2000-Спектрон-512-Х-У-В, 2000-Спектрон-512-Х-У-В.исп.01, С2000-Спектрон-535-Х-У-В, С2000-Спектрон-535-Х-У-В.исп.01; Устройство дистанционного пуска: Спектрон-513-Х-У, Спектрон-513-Х-Р-О-У-В, Спектрон-513-Х-У-В, Спектрон-513-Х-Р-О-У-В-З, Спектрон-535-Х-У-В, Спектрон-535-Х-У-В.исп.01, Спектрон-535-Х-Р-О-У-В, Спектрон-535-Х-У-В-З, Спектрон-535-Х-Р-О-У-В-З, С2000-Спектрон-535-Х-Р-О-У-В, Спектрон-512-Х-У-В, Спектрон-512-Х-У-В.исп.01, Спектрон-512-Х-Р-О-У-В, Спектрон-512-Х-У-В-З, Спектрон-512-Х-Р-О-У-В-З, Спектрон-535-Х-У, Спектрон-535-Х-Р-О-У-В, Спектрон-535-Х-У-В, Спектрон-535-Х-Р-О-У-В-З, С2000-Спектрон-512-Х-У-В, С2000-Спектрон-535-Х-У-В; Извещатель пожарный тепловой точечный: Спектрон-101-Р-Х, Спектрон-101-Р-Х-З, Спектрон-101-Р-Х-У, Спектрон-101-Р-Х-У-З, Спектрон-101-Т-Р-Х, Спектрон-101-Т-Р-Х-З, Спектрон-101-Т-Р-Х-У, Спектрон-101-Т-Р-Х-У-З, С2000-Спектрон-101-Х-Р-О-Т-Р-У, Спектрон-101-Р-Х-У, Спектрон-101-Р-Х-У-З, Спектрон-101-Т-Р-Х-У, Спектрон-101-Т-Р-Х-У-З, С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-З, С2000-Спектрон-101-Т-Р-У, С2000-Спектрон-101-Т-Р-У-З, С2000-Спектрон-101-Х-Р-О-Т-Р-У; Извещатель пожарный дымовой: Спектрон-ДИП-31-Х, Спектрон-ДИП-31-Х-У, где Х – расшифровка вида взрывозащиты: «Ехi» – искробезопасная цепь; «Ехm» – герметизация компаундом; «Ехd» – взрывонепроницаемая оболочка. У – материал корпуса: «М» – оцинкованная низкоуглеродистая сталь; «Н» – нержавеющая сталь;

Директор


подпись

Козырин Юрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.89621/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	«А» – алюминиевый сплав; без индекса – ABS-пластик. W – исполнение извещателя или устройство дистанционного пуска: «ИПР-А» – извещатель пожарный ручной класса А; «ИПР-В» – извещатель пожарный ручной класса В; «УДП-01», «УДП-02», «УДП-03» – устройство дистанционного пуска Z – дополнительные функции и комплектации: «Е», «S», «HART», «Modbus», «HART-E», «Modbus-E», «HART-S», «Modbus-S», «ВЭ» – опционально извещатель и устройство дистанционного пуска может комплектоваться барьером искрозащитным, кабельными вводами, солнцезащитным козырьком, монтажной коробкой, стойкой, спецстойкой, спецкронштейном, радиорасширителем, ретранслятором радиоканальным, тестовым фонарем. V – тип видеомодуля: «В» – АHD видеомодуль; «В-IP» – IP видеомодуль.
8531103000	Тепловой линейный пожарный извещатель, модели: Термокабель: ИП104 Спектрон-STSW – 68, ИП104 Спектрон-STSW – 88, ИП104 Спектрон-STSW – 105, ИП104 Спектрон-STSW – 138, ИП104 Спектрон-STSW – 180, ИП104 Спектрон-STSW - 68-CP, ИП104 Спектрон-STSW - 88-CP, ИП104 Спектрон-STSW - 105-CP, ИП104 Спектрон-STSW - 138-CP, ИП104 Спектрон-STSW - 180-CP Модуль интерфейсный (измерения) термокабеля: Спектрон-МИТ-1, Спектрон-МИТ-2, Спектрон-МИТ-1-Д, Спектрон-МИТ-2-Д, Спектрон-МИТ-1-Ехi, Спектрон-МИТ-2-Ехi, Спектрон-МИТ-1-Ехi-Д, Спектрон-МИТ-2-Ехi-Д Блок индикации: Спектрон-МИТ-БИ.
8531109500	Извещатель охранный, модели: Спектрон-ИО-Объемник-Ехi, Спектрон-ИО-Штора-Ехi, Спектрон-ИО-Улица-Ехi, Спектрон-ИО-Стекло-Ехi, Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Ехi-Y, Спектрон-ИО-102-МК-W-Z-Ехd-Y-V, где: Х – характеристика вида взрывозащиты: «Ехi» - искробезопасная цепь; «Ехd» - взрывозащищенная оболочка. Y – материал корпуса: «А» - алюминиевый сплав; «Н» - нержавеющая сталь; Без индекса – АБС-пластик. Z – конструкция извещателя: Без индекса - Нормально разомкнутый контакт (размакающий); «З» - Нормально замкнутый контакт (замыкающий); «П» - Перекидной контакт. W – конструкция извещателя: Без индекса – Накладной; «Т» - Торцевой. V – максимально коммутируемое напряжение: Исп.1; Исп.2; Исп.3; Исп.4;

Директор


подпись

Козырин Юрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru