



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
ИП 212-82/2 Аврора-ДИ исп. 2**

Паспорт
СПНК.425238.017 ПС
Ред. 3.3

1 Общие сведения

1.1 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-82/2 Аврора-ДИ исп. 2 (далее - Устройство) предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 Устройство реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) - продукты горения как извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный.

1.3 При воздействии КПП устройство формирует извещение о пожаре.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Чувствительность устройства (удельная оптическая плотность среды, контролируемой устройством, при которой формируется извещение "Пожар") программируется с прибора приемно-контрольного (ППК) и находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм⁻¹.

2.2 Устройство предназначено для работы совместно с прибором приемно-контрольным БСЛ240-И и другими ППК с аналогичным протоколом обмена ППК – извещатель.

2.3 Питание устройства производится от СЛ.

2.4 Ток, потребляемый устройством от СЛ, составляет:

- в дежурном режиме не более 200 мкА;
- в режиме "Пожар" не более 8 мА.

2.5 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

2.6 Габаритные размеры устройства, не более:

диаметр - 107 мм;

высота - 40 мм.

2.7 Масса устройства - не более 0,09 кг.

2.8 Средняя наработка на отказ устройства - не менее 60 000 ч.

2.9 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

2.10 Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 30° С до плюс 55° С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность устройства соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СПНК.425238.017	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-82/2 Аврора-ДИ исп. 2	1 шт.
СПНК.425238.022 Д5	Памятка по применению	1 экз. на партию*
СПНК.425238.017 ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425238.022 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.**
*¹) Размер партии устройств: 30 шт. **²) Поставляются отдельно по заказу потребителя в необходимом количестве.		

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Отметка ОТК

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

5.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

5.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

5.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

30.10.2023