



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00092/21

Серия **RU** № **0313511**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦАВТОМАТИКА". Место нахождения (адрес юридического лица): 659316, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10. Адрес места осуществления деятельности: 659316, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10 (ЛИТЕР А). Основной государственный регистрационный номер: 1022200554012. Телефон: +73854449045. Адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦАВТОМАТИКА". Место нахождения (адрес юридического лица): 659316, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659316, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10 (ЛИТЕР А). Основной государственный регистрационный номер: 1022200554012.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-4 ИПА, выпускаемый по техническим условиям ТУ 26.30.50-138-00226827-2016 "Извещатель пожарный аспирационный ИП 212-4 ИПА". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-613/12-2021 от 01.12.2021 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 83 ЕАЭС-21 от 20.07.2021 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 4. Условия хранения: группа 5 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК. Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.12.2021

ПО 02.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кабинов Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)