



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00377/21

Серия RU № 0271540



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВС-СИГНАЛСПЕЦАВТОМАТИКА", место нахождения: 249038, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ПРОЕЗД САМСОНОВСКИЙ, 10, адрес места осуществления деятельности: 249038, РОССИЯ, Калужская обл, г Обнинск, проезд Самсоновский, дом 10, ОГРН: 1024000944087, номер телефона: +74843941717, адрес электронной почты: sales@ivs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВС-СИГНАЛСПЕЦАВТОМАТИКА", место нахождения: 249038, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ПРОЕЗД САМСОНОВСКИЙ, 10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249038, РОССИЯ, Калужская обл, г Обнинск, проезд Самсоновский, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные «ИПДЛ-52», типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0778480), выпускаемые по ТУ 4371-007-44373676-04 (Шм2.402.009 ТУ) «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИПДЛ-52». Технические условия.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-439/09-2021, выданного 27.09.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-369/09-2021, выданного 28.09.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 228-СС/05-2021, выданного 28.05.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 4. Условия хранения: в неотапливаемых складских помещениях при температуре от -50 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения не более 24 месяцев, срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 27.09.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Савоськин Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00377/21

Серия **RU** № **0778480**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8531 10	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные «ИПДЛ-52», типа: -ИП212-52 «ИПДЛ-52» - двухпозиционный линейный извещатель с широкоугольным юстировочным устройством; -ИП212-52С «ИПДЛ-52С» - двухпозиционный линейный извещатель с узкоугольным юстировочным устройством; -ИП212-52М «ИПДЛ-52М» - однопозиционный линейный извещатель с широкоугольным юстировочным устройством; -ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» - однопозиционный линейный извещатель с узкоугольным юстировочным устройством; -ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» - однопозиционный линейный извещатель с узкоугольным юстировочным устройством, предназначенный для включения только в двухпроводные шлейфы.	ТУ 4371-007-44373676-04 (Шм2.402.009 ТУ) «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИП212-52 «ИПДЛ-52». Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Федорова Наталия Александровна
(Ф.И.О.)Савоськин Александр Владимирович
(Ф.И.О.)