



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00219/21

Серия **RU** № **0230410**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИП-ИНТЕЛЛЕКТ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 249037, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОБНИНСК УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1134025001659.
Телефон: +74843979414. Адрес электронной почты: dip-i@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИП-ИНТЕЛЛЕКТ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 249037, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОБНИНСК УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249032, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА КУРЧАТОВА, ДОМ 29.
Основной государственный регистрационный номер: 1134025001659.

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные адресные моделей:
ИП212-152УМА «С2000-ИПДЛ, АЦДР.425231.001» исп. 60,
ИП212-152УМА «С2000-ИПДЛ, АЦДР.425231.001» исп. 80,
ИП212-152УМА «С2000-ИПДЛ, АЦДР.425231.001» исп. 100,
ИП212-152УМА «С2000-ИПДЛ, АЦДР.425231.001» исп. 120,
ИП212-152УА «С2000-ИПДЛ-Д, АЦДР.425231.002», выпускаемые по техническим условиям ТУ 4371-002-10847594-16
"Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные адресные ИП212-152УМА "С2000-ИПДЛ, АЦДР.425231.001",
ИП212-152УА «С2000-ИПДЛ-Д, АЦДР.425231.002». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний
ППБ-036/03-2021 от 09.03.2021 года Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01. Акта анализа состояния производства № 010-СС/01-2021 от 18.01.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения: В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С. В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +20 °С. Средний срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2021 ПО 09.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)