Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Комплект 150 м для извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных

Паспорт
АДГЕ.425912.014 ПС
Ред. 1.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Комплект 150 м для извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных (далее – устройство) представляет собой комплект оптических отражателей и предназначен для использования совместно с извещателями Амур-ПРО для увеличения дальности действия извещателей до 100 – 150 м.

1.2 Устройство используется совместно с входящим в состав Амур-ПРО Блоком отражателей СПНК.203625.003.

1.3 Отражатели должны устанавливаться на поверхности, перпендикуляр к которой отличается от направления на БИП не более чем на 15°. Если поверхность размещения устройства не соответствует этим требованиям, то отражатели необходимо крепить на Кронштейны СПНК.301568.006 (далее – Кронштейны). Для установки устройства достаточно двух Кронштейнов (не входят в комплект поставки).

1.4 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.5 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С (без конденсации).

1.6 Габаритные размеры (с точностью не хуже ±5%) и масса входящих в состав устройства Блоков отражателей СПНК.203625.003 (3 шт.) соответствует указанным в Таблице 1.1.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 1.1

Наименование	**Габаритные размеры, мм**	**Масса, кг, не более**
Блок отражателей СПНК.203625.003	260×210×20	0,55

1.7 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует приведенному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	**Наименование и условное обозначение**	**Количе-ство**
АДГЕ.425912.014	Комплект 150 м , в том числе:	
СПНК.203625.003	Блок отражателей	3 шт.
	Комплект принадлежностей	
АДГЕ.425912.014 ПС	Паспорт	1 экз.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.
Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

27.03.2025

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru