

ООО «РУБЕЖ»

SONAR
RUBEZHSONAR SBP
С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЗ-1-R3Этикетка
ПАСН.301122.057 ЭТ
Редакция 4**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – изделие) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM-XXXXXX-AR (далее – приборы) применяется для подключения приборов к адресной линии связи.

1.2 Изделие поставляется в собранном виде с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – ИЗ-1).

1.3 Количество предустановленных ИЗ-1 – 2 шт. (возможна установка 4, 6 или 8 ИЗ-1 для подключения группы приборов).

1.4 Изделие маркировано товарным знаком по свидетельству № 513732 (SONAR).

1.5 Изделие рассчитано на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

2.1 Изделие состоит из панели SBP в сборе с креплениями и установленными на нее ИЗ-1.

2.2 Масса изделия – не более 0,5 кг.

2.3 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (88 × 483 × 34) мм.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3, состоящий из:		
Панель SBP ПАСН.301122.056 в сборе	1	
Изолятор короткого замыкания ИЗ-1-R3 ПАСН.423149.072	2 – 8*	предустановлены
Винт с полукруглой головкой М5х16	4	
Винт с полукруглой головкой М4х10	12	
Шайба М4	16	4 шт. предустановлены
Гайка М4	16	4 шт. предустановлены
Этикетка ПАСН.301122.057 ЭТ	1	
Инструкция по монтажу ПАСН.301122.057 ИМ	1	

* П р и м е ч а н и е – Изоляторы короткого замыкания ИЗ-1-R3 в комплектность изделия не входят, но поставляются вместе с изделием в предустановленном виде

ООО «РУБЕЖ»

SONAR
RUBEZHSONAR SBP
С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЗ-1-R3Этикетка
ПАСН.301122.057 ЭТ
Редакция 4**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – изделие) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM-XXXXXX-AR (далее – приборы) применяется для подключения приборов к адресной линии связи.

1.2 Изделие поставляется в собранном виде с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – ИЗ-1).

1.3 Количество предустановленных ИЗ-1 – 2 шт. (возможна установка 4, 6 или 8 ИЗ-1 для подключения группы приборов).

1.4 Изделие маркировано товарным знаком по свидетельству № 513732 (SONAR).

1.5 Изделие рассчитано на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

2.1 Изделие состоит из панели SBP в сборе с креплениями и установленными на нее ИЗ-1.

2.2 Масса изделия – не более 0,5 кг.

2.3 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (88 × 483 × 34) мм.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3, состоящий из:		
Панель SBP ПАСН.301122.056 в сборе	1	
Изолятор короткого замыкания ИЗ-1-R3 ПАСН.423149.072	2 – 8*	предустановлены
Винт с полукруглой головкой М5х16	4	
Винт с полукруглой головкой М4х10	12	
Шайба М4	16	4 шт. предустановлены
Гайка М4	16	4 шт. предустановлены
Этикетка ПАСН.301122.057 ЭТ	1	
Инструкция по монтажу ПАСН.301122.057 ИМ	1	

* П р и м е ч а н и е – Изоляторы короткого замыкания ИЗ-1-R3 в комплектность изделия не входят, но поставляются вместе с изделием в предустановленном виде

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

4.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Заводской номер _____
Дата выпуска _____

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

4.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Заводской номер _____
Дата выпуска _____

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе «ПОДДЕРЖКА»:
<http://sonarpro.ru/support>.

П р и м е ч а н и е – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе «ПОДДЕРЖКА»:
<http://sonarpro.ru/support>.

П р и м е ч а н и е – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

www.sonarpro.ru

КОДОС *Сделано в России*

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.sonarpro.ru

Сделано в России

реклама
www.kodos.ru