



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Коробки распределительные для видеокамер двухкомпонентные Промрукав

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 24                                                                |
| Климатическое исполнение     | В1                                                                |
| Рабочая температура, °C      | -40...60                                                          |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP68                                                              |
| Цвет                         | Белый                                                             |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД    | Нормы по НД, КД                                                                                                             | Значение      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Климатические испытания                | п.1.1.5, 5.7 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)                                                                           | Соответствует |
| Проверка защиты от электрического тока | п.1.1.4, п.5.6 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 10)                                                             | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке          | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК. | Соответствует |
| Проверка на механическую прочность     | п.1.1.8, 5.10 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013. раздел 15)                                                             | Соответствует |
| Проверка на нагревостойкость           | п.1.1.9, 5.11 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 16)                                                              | Соответствует |
| Проверка степени защиты                | п.1.1.6, 5.8 (метод испытания по ГОСТ 14254-96)                                                                             | Соответствует |
| Проверка упаковки.                     | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона                                                           | Соответствует |

#### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник отдела НИОКР  
должность



подпись

Соответствует ТУ

Бугров М.Г.  
Ф.И.О.

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru