



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК

**УМБ**



УМБ-3/120



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**Аккумуляторный отсек УМБ-3/120** (далее по тексту – отсек) предназначен для установки в нем герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1). Вместимость отсека представлена в табл.1. В отсеке могут быть установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру данному отсеку.

Таблица 1

| Емкость АКБ, Ач | Количество АКБ, шт | Общая масса, кг, не более |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 17              | 12                 | 98                        |
| 26              | 9                  | 86                        |
| 38              | 6                  | 86                        |
| 65              | 3                  | 71                        |
| 80              | 3                  | 87,5                      |
| 100             | 3                  | 95                        |
| 120             | 3                  | 129,8                     |
| 150             | 2                  | 117,4                     |
| 200             | 1                  | 77,5                      |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более 571 x 281 x 424 мм.
- Габариты полезного объема (ШхВхГ) – не более 530 x 260 x 410 мм
- Масса (без аккумуляторов) – не более 9.5 кг.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| Аккумуляторный отсек УМБ-3/120 | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации    | 1 экз.     |

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отсек может использоваться в напольном или настольном вариантах.

Аккумуляторы рекомендуемого типа, установленные в отсек, подключаются к источнику питания в соответствии со схемой подключения, приведенной в «Руководстве по эксплуатации» на него.



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:  
Аккумуляторный отсек

**УМБ-3/120**

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

соответствует требованиям ФИАШ.560101.001ТУ "Аккумуляторные отсеки АО ", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

**Штамп службы контроля качества:**



### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.      м. п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.      м. п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_



**bast.ru** — официальный сайт  
**skat-ups.ru** — интернет-магазин

**справочная служба** — info@bast.ru

**горячая линия** — 8-800-200-58-30

**техподдержка** — 911@bast.ru



Техподдержка  
Telegram



Техподдержка  
WhatsApp



Формат А5  
ФИАШ.305136.015 РЭ



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ