

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H04995

Срок действия с 16.06.2026 по 15.06.2031

№ 0015958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Корпус сборный, напольный для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы с сейсмокомплексом и сейсмоцоклем, серии CQE N на базе решений RAM block, RAM power и RAM telecom. ТУ 3430-030-47022248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления». Серийный выпуск.

КОД ОК
27.12.40.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 39546.2-98, ГОСТ 30630.1.1-99 (метод 100-1), ГОСТ 30630.1.2-99 (метод 102-1), ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 51371-99 (метод 106-1), ГОСТ 30603.1.2-99 (метод 103-1.1) (сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 70 метров (для АЭС), вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40)

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы" (АО «ДКС»). ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011, КПП: 997150001. Адрес: 170025, РОССИЯ, Россия, Тверская область, город Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 10, телефон: +7 4822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы" (АО «ДКС»). ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011, КПП: 997150001. Адрес: 170025, РОССИЯ, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15, телефон: +7 4822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №08АЮ.5856 от 27.05.2026, выданный Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (АО "НИИЭМ"), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АГ15 от 09 октября 2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия