СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00029/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». (АО «ДКС»). ОГРН 1026900516390. ИНН 6905062011.
Адрес места нахождения и осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
Телефон: +74822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ДКС»). ОГРН 1026900516390. ИНН 6905062011.
Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, технопарк Дкс, дом 10
Телефон: +74822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Корпуса сборные напольные, из стального листа с порошковым покрытием RAL 7035, общей толщиной 1,5 мм, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления, серий: CQE, CQE N, выпускаемые ТУ 3430-030-47022248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.12.40
код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний №АПБ-003/04-2025 от 30.04.2025 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/4) Акт анализа состояния производства № 02-ДС/02-04/25 от 08.04.2025 года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (свидетельство о подтверждении компетентности №РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Корпуса должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 55 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допустимый срок хранения на складе у изготовителя 3 года с даты изготовления. При окончании допустимого срока хранения проводятся повторные испытания, при соответствии требований технических условий допустимый срок хранения у изготовителя продлевается на 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.04.2025 по 29.04.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации **Н.М. Грецкий**

М.П.

Эксперт **А.В. Цидилов**

007354

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru