

Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль автоматики пожаротушения
со встроенным изолятором
короткого замыкания

Заводской номер

Дата выпуска

МПТ-1-ИКЗ-Р3

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ТШВГ.423149.012 ТУ,
признан годным для эксплуатации и упакован
согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания МПТ-1-ИКЗ-Р3 (далее – МПТ) предназначен для работы в системах противопожарной защиты на базе приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных адресных ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.РЗ, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллера адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МПТ выполняет функцию организации:

- систем порошкового пожаротушения;
- систем газового пожаротушения;
- систем аэрозольного пожаротушения;
- систем пожаротушения тонкораспыленной водой с пиропатроном для пуска.

1.3 МПТ обеспечивает размыкание адресной линии связи при обнаружении короткого замыкания (далее – КЗ) и ее восстановление при устранении КЗ.

1.4 МПТ маркирован товарным знаком по свидетельствам № 921050 (RUBEZH), № 839178 (R).

2 Комплектность

Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания
МПТ-1-ИКЗ-Р31 шт.
Этикетка1 экз.
Устройство подключения нагрузки5 шт.
Резистор C2-33 4,7 кОм ± 5 % 0,25 Вт8 шт.
Фиксатор P21.610.003.005-011 шт.



QR-код для перехода
на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МПТ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МПТ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МПТ.

3.4 В случае выхода МПТ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МПТ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mpt_1_ikz_r3-14501/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания МПТ-1-ИКЗ-Р3».

Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль автоматики пожаротушения
со встроенным изолятором
короткого замыкания

Заводской номер

Дата выпуска

МПТ-1-ИКЗ-Р3

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ТШВГ.423149.012 ТУ,
признан годным для эксплуатации и упакован
согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания МПТ-1-ИКЗ-Р3 (далее – МПТ) предназначен для работы в системах противопожарной защиты на базе приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных адресных ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.РЗ, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллера адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МПТ выполняет функцию организации:

- систем порошкового пожаротушения;
- систем газового пожаротушения;
- систем аэрозольного пожаротушения;
- систем пожаротушения тонкораспыленной водой с пиропатроном для пуска.

1.3 МПТ обеспечивает размыкание адресной линии связи при обнаружении короткого замыкания (далее – КЗ) и ее восстановление при устранении КЗ.

1.4 МПТ маркирован товарным знаком по свидетельствам № 921050 (RUBEZH), № 839178 (R).

2 Комплектность

Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания
МПТ-1-ИКЗ-Р31 шт.
Этикетка1 экз.
Устройство подключения нагрузки5 шт.
Резистор C2-33 4,7 кОм ± 5 % 0,25 Вт8 шт.
Фиксатор P21.610.003.005-011 шт.



QR-код для перехода
на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МПТ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МПТ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МПТ.

3.4 В случае выхода МПТ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МПТ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mpt_1_ikz_r3-14501/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики пожаротушения со встроенным изолятором короткого замыкания МПТ-1-ИКЗ-Р3».