

Модуль силовых ключей Приток-А-MPP-04
Паспорт
ЛИПГ.465410.034ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Модуля силовых ключей Приток-А-MPP-04 ЛИПГ.465410.034** (далее по тексту – **MPP-04**).

1.2 MPP-04 применяется с приборами серии Приток-А-КОП в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001. MPP-04 предназначен для управления четырьмя силовыми ключами с током коммутации до 1,0 А каждый. MPP-04 контролирует линию связи до нагрузки на короткое замыкание или обрыв (при выключенном ключе), при включенном ключе контролируется ток нагрузки.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация MPP-04 должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации на соответствующий прибор серии Приток-А-КОП (в комплект поставки не входит, доступно для загрузки с сайта www.sokrat.ru).

1.4 MPP-04 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.5 Габаритные размеры – не более 90×60×26 мм.

1.6 Масса – не более 60 гр.

1.7 Напряжение питания – от 10,2 до 14,5 В.

1.8 Максимальный потребляемый ток – не более 60 мА.

1.9 Максимальные ток коммутации силового ключа – не более 1,0 А.

1.10 Срок службы – 8 лет.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество
ЛИПГ.465410.034	Модуль силовых ключей Приток-А-MPP-04	1
ЛИПГ.465410.034ПС	Паспорт	1
	Резистор MF-25-20кОм	4
	Диод FR207	8
	Плавкая вставка (предохранитель) ВПБ6-11-3,15А	1
	Дюбель	2
	Шуруп	2

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль силовых ключей Приток-А-MPP-04 ЛИПГ.465410.034

соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.034 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления Заводской номер

Упаковку произвёл _____ Принят ОТК _____

МП

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу MPP-04 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки MPP-04, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 3 года.

4.3 Гарантия не распространяется на MPP-04, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. MPP-04 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 053901 ред. 002 IN 9463