

Свидетельство о приемке и упаковке

Модуль сопряжения шлюз Г МС-Ш

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.007 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Модуль сопряжения шлюз МС-Ш (далее – МС-Ш) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ИПКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» прот.Р3 и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.
- 1.2 МС-Ш выполняет функцию межсегментного обмена, осуществляя взаимно перекрестные связи между приборами двух сегментов по запуску сценариев.
- 1.3 МС-Ш маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль сопряжения шлюз МС-Ш..... 1 шт.
Этикетка..... 1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01..... 1 шт.

QR-код для перехода
на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МС-Ш требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
- 3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МС-Ш. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МС-Ш.
- 3.4 В случае выхода МС-Ш из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МС-Ш на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ruСервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- 4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ms_sh-1609/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль сопряжения шлюз МС-Ш».

Свидетельство о приемке и упаковке

Модуль сопряжения шлюз Г МС-Ш

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.007 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Модуль сопряжения шлюз МС-Ш (далее – МС-Ш) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ИПКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» прот.Р3 и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.
- 1.2 МС-Ш выполняет функцию межсегментного обмена, осуществляя взаимно перекрестные связи между приборами двух сегментов по запуску сценариев.
- 1.3 МС-Ш маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль сопряжения шлюз МС-Ш..... 1 шт.
Этикетка..... 1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01..... 1 шт.

QR-код для перехода
на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МС-Ш требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
- 3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МС-Ш. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МС-Ш.
- 3.4 В случае выхода МС-Ш из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МС-Ш на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ruСервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

- 4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ms_sh-1609/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль сопряжения шлюз МС-Ш».