# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00238/21

Серия RU № 0270974

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СМД» место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А строение 307, ОГРН: 1076320027960, номер телефона: +78482616940, адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СМД» место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А строение 307.

## ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные, типы согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0696133), выпускаемые по ТУ 26.30.50-106-81888935-2019. Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии – СФЕРА, ОРБИТА.
Серийный выпуск.

## КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-102/04-2021, выданного 26.04.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства №122-СС/03-2021, выданного 31.03.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 6. Срок хранения продукции 3 года со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет. Условия хранения при температуре от -60 до +85°С и относительной влажности не более 85%.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.04.2021 **ПО** 26.04.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Щериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 93

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00238/21

Серия RU № 0696133

**На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---|---|---|
| 8531 10 950 0 | Оповещатели пожарные взрывозащищенные:<br>Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные – ОРБИТА ВЗ С;<br>Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные – ОРБИТА ВЗ З;<br>Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые взрывозащищенные – ОРБИТА ВЗ СЗ;<br>Оповещатели пожарные общепромышленные:<br>Оповещатели пожарные световые общепромышленные – ОРБИТА ОП С;<br>Оповещатели пожарные звуковые общепромышленные – ОРБИТА ОП З;<br>Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые общепромышленные – ОРБИТА ОП СЗ;<br>Оповещатели пожарные световые или комбинированные светозвуковые взрывозащищенные (табло):<br>Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные (табло) – СФЕРА ВЗ (компл. 1), СФЕРА ВЗ (компл. 2);<br>Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые взрывозащищенные (табло) - СФЕРА ВЗ (компл. 3);<br>Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные с резервным источником питания (табло) - СФЕРА ВЗ (компл. 4);<br>Оповещатели пожарные световые или комбинированные светозвуковые общепромышленные (табло):<br>Оповещатели пожарные световые общепромышленные (табло) – СФЕРА 12-24В (уличное исполнение), СФЕРА 220В (уличное исполнение)<br>Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые общепромышленные (табло) - СФЕРА ЗУ (уличное исполнение);<br>Оповещатели пожарные световые общепромышленные с резервным источником питания (табло) – СФЕРА РИП (уличное исполнение). | ТУ 26.30.50-106-81888935-2019. Оповещатели пожарные взрывозащищенные, общепромышленные серии – СФЕРА, ОРБИТА. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Шериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: [illegible] www.opcion.ru