

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Особенностью оповещателей **LUIS+ L-220-R-U** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U **12В**
LUIS+ L-24-U **24В**
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U **~220В, 50±1Гц**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15) Уном**

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U **40 ± 2мА**
LUIS+ L-220-U **11В•А**
LUIS+ L-220-R-U **25В•А**

2.4. Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хAA 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч **6**

(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хAA 1,2В 2400мАч)

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С **0 ÷ +55**
рабочая температура для всех остальных, °С **-30 ÷ +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Габаритные размеры, мм **296х333х48**

2.7. Масса: LUIS+ L-220-R-U **0,4 кг**
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U **0,35 кг**

2.8. Степень защиты оболочки **IP54**

2.9. Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U **5 лет**
для всех остальных **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель световой **1 шт.**
паспорт **1 шт.**
крепление **1 шт.**
винт 3х6 **2 шт.**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель **LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U** к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).

4.6. Подключить оповещатель **LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U** к сети переменного тока.

4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя **LUIS+ L-220-R-U** перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.

4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -U № _____ принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

