ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01246/26

Серия RU № 0587256

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОМ" (ООО "НИКОМ"), место нахождения: 199106, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ вн. тер. г., ЛИНИЯ 19-Я В.О., Д. 32, К. 3 ЛИТЕРА И, ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 27, адрес места осуществления деятельности: 199106, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, линия 19-я В.О., дом 32 корпус 3 литер И, помещение 1-Н, офис 27. ОГРН: 1089847048224, Номер телефона: +79650507875, Адрес электронной почты: nicom08@list.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОМ" (ООО "НИКОМ"), место нахождения: 199106, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ вн. тер. г., ЛИНИЯ 19-Я В.О., Д. 32, К. 3 ЛИТЕРА И, ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 27, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199106, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, линия 19-я В.О., дом 32 корпус 3 литер И, помещение 1-Н.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора–Компоненты блочно-модульных приборов пожарных управления: Щиты управления торговой марки: «НИКОМ», типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №1280284), выпускаемые по ТУ 26.30.50–002–83838545–2021 «Щиты управления и автоматики пожарные, торговой марки: «НИКОМ», типа: ЩУ-П».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-341/07-2026, выданного 27.07.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; Протокола № НМ93-278/07-2026, выданного 23.07.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 142-СС/06-2026, выданного 08.06.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Лесин Сергей Николаевич, Лебедева Мария Николаевна.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 7 пункты согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 1280284). Условия хранения: 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 10 до 40°С; относительная влажность воздуха 98% при 25°С; атмосферное давление 84 -106,7 кПа (630...800 мм.рт.ст). Допустимый срок хранения – 2 года. Средний срок службы – не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 05.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2026 **ПО** 27.07.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Галимуллина Алина Ринатовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01246/26

Серия RU № 1280284

Свободной формы

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Обозначение стандарта и наименование стандарта (стандартов) Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора – Компоненты блочно-модульных приборов пожарных управления: Щиты управления торговой марки: «НИКОМ», типы:		
- ЩУ-П без применения СВТ, напряжение питания 230В	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с изменениями 1, 2, 3) раздел 7, п. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.15 а), б), в), 7.6.1.16, 7.6.2.2 а), 7.6.3.2 а), 7.6.3.4, 7.6.4.2, 7.2.10, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.	ТУ 26.30.50–002–83838545–2021 «Щиты управления и автоматики пожарные, торговой марки: «НИКОМ», типа: ЩУ-П»
- ЩУ-П без применения СВТ, напряжение питания 400В		
- ЩУ-П на базе программируемого логического контроллера M72OD20R серии MODERON производства «Moderon Electric», напряжение питания 400В	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с изменениями 1, 2, 3) раздел 7, п. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 а), б), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.15 а), б), в), 7.6.1.16, 7.6.2.2 а), 7.6.3.2 а), 7.6.3.4, 7.6.4.2, 7.2.10, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Галимуллина Алина Ринатовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.