



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Исполнительный блок Пуск-8 исп. Л

Паспорт
АДГЕ.425532.014-Л ПС
Ред. 1.0

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Исполнительный блок Пуск-8 исп. Л (далее – устройство) предназначен для запуска автоматических установок пожаротушения и других устройств пожарной автоматики.

1.2 Устройство предназначено для совместной работы с прибором приёмно-контрольным и управления пожарным Панель-ПТ исп. Л.

1.3 Электропитание устройства осуществляется от источника постоянного тока с выходным напряжением от 9 до 28 В.

1.4 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.5 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.6 Габаритные размеры – 210×143×38.

1.7 Степень защиты оболочки – IP41.

1.8 Масса – не более 0,5 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425532.014-Л	Исполнительный блок Пуск-8 исп. Л Комплект принадлежностей:	1 шт.
	Резистор 5,6 кОм	12 шт.
	Резистор 2,4 кОм	15 шт.
	Резистор 10 кОм	8 шт.
	Диод 1N5822	8 шт.
	Диод 1N4148	8 шт.
	Заклёпка пластиковая	2 шт.
АДГЕ.425532.014-Л РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.
АДГЕ.425532.014-Л ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

13.12.2023